

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 6 блок 1

Номер прибора: 00074021

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.11.2023 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.11.2023 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.11.2023 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.11.2023 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.11.2023 23	0,00	13,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-	-
16.11.2023 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-	-
17.11.2023 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-	-
18.11.2023 23	8,00	16,00	51,91	40,30	11,61	16,700	16,100	0,600	6,00	5,50	0,194	0,187
19.11.2023 23	24,00	0,00	51,81	40,41	11,40	50,020	47,270	2,750	6,00	5,50	0,573	0,539
20.11.2023 23	24,00	0,00	52,88	40,60	12,28	56,080	43,590	12,490	6,00	5,50	0,701	0,535
21.11.2023 23	24,00	0,00	56,22	41,86	14,36	52,960	45,930	7,030	6,00	5,50	0,740	0,660
22.11.2023 23	24,00	0,00	51,50	39,43	12,07	51,540	50,310	1,230	6,00	5,50	0,622	0,607
23.11.2023 23	24,00	0,00	53,19	40,33	12,86	44,590	44,230	0,360	6,00	5,50	0,577	0,569
24.11.2023 23	24,00	0,00	51,07	39,52	11,55	59,450	58,370	1,080	6,00	5,50	0,688	0,674
Среднее	10,13	5,13	52,65	40,35	12,30	47,334	20,387	1,703	4,00	3,67	0,273	0,251
Итого	152,00	77,00				331,340	305,800	25,540			4,095	3,771

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
10.11.2023					
24.11.2023	331,340	305,800	4,095	152,00	77,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru