

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 16.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 6 блок 3

Номер прибора: 1002475

| Дата          | Теплосистема 1 - отопление |        |        |        |         |         |         | Теплота<br>(Гкал)<br>Qпод | Теплота<br>(Гкал)<br>Qобр |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------------------------|---------------------------|
|               | ВР, ч                      | t1, °C | t2, °C | dt, °C | M1, т   | M2, т   | dM, т   |                           |                           |
| 16.11.2023 23 | 24,00                      | 23,50  | 15,94  | 7,56   | 0,109   | 0,099   | 0,010   | 0,001                     | 0,001                     |
| 17.11.2023 23 | 24,00                      | 52,31  | 41,41  | 10,90  | 28,113  | 29,079  | -0,966  | 0,301                     | 0,306                     |
| 18.11.2023 23 | 24,00                      | 53,23  | 44,56  | 8,67   | 57,380  | 65,458  | -8,078  | 0,499                     | 0,571                     |
| 19.11.2023 23 | 24,00                      | 52,91  | 44,77  | 8,14   | 54,792  | 61,222  | -6,430  | 0,447                     | 0,498                     |
| 20.11.2023 23 | 24,00                      | 52,50  | 43,35  | 9,15   | 35,763  | 36,776  | -1,013  | 0,329                     | 0,337                     |
| 21.11.2023 23 | 24,00                      | 55,15  | 38,59  | 16,56  | 30,659  | 32,015  | -1,356  | 0,497                     | 0,528                     |
| 22.11.2023 23 | 24,00                      | 52,72  | 41,56  | 11,16  | 53,929  | 54,508  | -0,579  | 0,603                     | 0,608                     |
| 23.11.2023 23 | 24,00                      | 55,64  | 43,06  | 12,58  | 40,554  | 42,154  | -1,600  | 0,512                     | 0,534                     |
| 24.11.2023 23 | 24,00                      | 53,11  | 41,56  | 11,55  | 56,623  | 57,791  | -1,168  | 0,653                     | 0,667                     |
| Среднее       | 24,00                      | 50,12  | 39,42  | 10,70  | 39,769  | 42,122  | -2,353  | 0,427                     | 0,450                     |
| Итого         | 216,00                     |        |        |        | 357,922 | 379,102 | -21,180 | 3,842                     | 4,048                     |

## Показания счетчиков:

| Дата и время | M1, т   | M2, т   | Qпод, Гкал | Qобр, Гкал |
|--------------|---------|---------|------------|------------|
| 16.11.2023   | 0,000   | 0,000   | 0,000      | 0,000      |
| 24.11.2023   | 357,922 | 379,102 | 3,842      | 4,048      |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru