

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.03.2024 по 18.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 6 блок 3

Номер прибора: 1002475

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
25.03.2024 23	24,00	57,98	74,723	44,61	75,410	13,37	-0,687	0,998
26.03.2024 23	24,00	54,86	76,235	42,91	76,971	11,95	-0,736	0,909
27.03.2024 23	24,00	54,05	76,413	42,26	77,150	11,79	-0,737	0,900
28.03.2024 23	24,00	54,69	75,170	42,45	75,883	12,24	-0,713	0,919
29.03.2024 23	24,00	52,09	76,219	41,34	76,950	10,75	-0,731	0,819
30.03.2024 23	24,00	51,52	75,873	41,14	76,620	10,38	-0,747	0,786
31.03.2024 23	24,00	52,33	76,180	41,75	76,947	10,58	-0,767	0,805
01.04.2024 23	24,00	48,15	70,990	39,17	71,658	8,98	-0,668	0,637
02.04.2024 23	24,00	47,45	59,280	38,68	59,906	8,77	-0,626	0,520
03.04.2024 23	24,00	49,14	60,899	39,39	61,710	9,75	-0,811	0,592
04.04.2024 23	24,00	50,26	75,720	40,64	76,624	9,62	-0,904	0,728
05.04.2024 23	24,00	49,21	75,588	40,04	76,513	9,17	-0,925	0,693
06.04.2024 23	24,00	49,63	74,170	40,06	75,074	9,57	-0,904	0,709
07.04.2024 23	24,00	40,69	71,578	34,51	72,617	6,18	-1,039	0,441
08.04.2024 23	24,00	39,25	50,248	31,68	51,115	7,57	-0,867	0,380
09.04.2024 23	24,00	49,59	42,488	38,50	43,218	11,09	-0,730	0,470
10.04.2024 23	24,00	50,03	75,600	40,60	76,745	9,43	-1,145	0,713
11.04.2024 23	24,00	49,92	75,534	40,56	76,617	9,36	-1,083	0,706
12.04.2024 23	24,00	49,95	75,366	40,52	76,419	9,43	-1,053	0,710
13.04.2024 23	24,00	50,04	75,036	40,60	76,100	9,44	-1,064	0,708
14.04.2024 23	24,00	50,01	58,583	40,76	59,408	9,25	-0,825	0,541
15.04.2024 23	24,00	19,63	0,000	18,85	0,000	0,78	0,000	0,000
16.04.2024 23	24,00	18,11	0,000	17,58	0,000	0,53	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	17,66	0,000	17,10	0,000	0,56	0,000	0,000
18.04.2024 23	24,00	17,54	0,000	16,95	0,000	0,59	0,000	0,000
Среднее	24,00	44,95	58,876	36,51	59,586	8,45	-0,710	0,587
Итого	600,00		1471,893		1489,655		-17,762	14,686

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
25.03.2024	7759,293	7848,034	95,949
18.04.2024	9231,186	9337,689	110,635

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru