

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 8

Номер прибора: 00010646

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	0,00	15,86	15,84	0,02	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	0,00	15,17	15,29	-0,12	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
12.11.2023 23	24,00	0,00	15,68	15,80	-0,12	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
13.11.2023 23	24,00	0,00	15,60	15,67	-0,07	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
14.11.2023 23	24,00	0,00	17,38	15,50	1,88	0,250	0,340	-0,090	6,00	5,50	0,000	0,001
15.11.2023 23	24,00	0,00	49,96	38,56	11,40	3,530	3,540	-0,010	6,00	5,50	0,040	0,040
16.11.2023 23	24,00	0,00	52,06	41,94	10,12	7,080	7,060	0,020	6,00	5,50	0,072	0,071
17.11.2023 23	24,00	0,00	52,92	43,26	9,66	6,990	6,990	0,000	6,00	5,50	0,072	0,068
18.11.2023 23	24,00	0,00	52,30	41,62	10,68	32,970	33,120	-0,150	6,00	5,50	0,356	0,354
19.11.2023 23	24,00	0,00	52,27	42,30	9,97	62,980	64,190	-1,210	6,00	5,50	0,627	0,640
20.11.2023 23	24,00	0,00	53,13	42,28	10,85	60,580	61,490	-0,910	6,00	5,50	0,659	0,667
21.11.2023 23	24,00	0,00	56,46	43,58	12,88	53,950	54,770	-0,820	6,00	5,50	0,695	0,705
22.11.2023 23	24,00	0,00	51,79	39,91	11,88	56,900	57,390	-0,490	6,00	5,50	0,677	0,682
23.11.2023 23	24,00	0,00	55,41	40,92	14,49	63,560	64,130	-0,570	6,00	5,50	0,919	0,929
24.11.2023 23	24,00	0,00	52,61	40,16	12,45	66,290	67,100	-0,810	6,00	5,50	0,824	0,835
Среднее	24,00	0,00	40,57	32,84	7,73	27,672	28,008	-0,336	6,00	5,50	0,329	0,333
Итого	360,00	0,00				415,080	420,120	-5,040			4,941	4,993

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
10.11.2023	0,000	0,000	0,000	422,00	0,00
24.11.2023	415,080	420,120	4,941	782,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru