

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 25.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 12

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99911

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
10.11.2023 23	24,00	12,47	12,55	-0,08	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
11.11.2023 23	24,00	17,61	17,39	0,22	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
12.11.2023 23	24,00	16,21	16,16	0,06	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
13.11.2023 23	24,00	15,25	15,32	-0,07	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
14.11.2023 23	24,00	13,11	13,18	-0,07	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
15.11.2023 23	24,00	49,59	15,06	34,53	23,495	0,019	23,476	6,000	5,500	0,243
16.11.2023 23	24,00	50,80	39,57	11,23	73,664	18,839	54,824	6,000	5,500	0,743
17.11.2023 23	24,00	52,11	41,03	11,08	70,183	69,443	0,740	6,000	5,500	0,777
18.11.2023 23	24,00	51,67	41,43	10,24	68,656	67,759	0,896	6,000	5,500	0,703
19.11.2023 23	24,00	51,46	41,80	9,66	68,204	67,408	0,796	6,000	5,500	0,658
20.11.2023 23	24,00	52,18	41,46	10,72	68,169	65,310	2,858	6,000	5,500	0,728
21.11.2023 23	24,00	55,83	41,02	14,81	68,264	65,177	3,087	6,000	5,500	1,020
22.11.2023 23	24,00	51,15	38,11	13,05	73,966	73,406	0,559	6,000	5,500	0,964
23.11.2023 23	24,00	54,33	39,87	14,45	74,267	73,715	0,552	6,000	5,500	1,072
24.11.2023 23	24,00	51,89	38,95	12,94	77,514	77,437	0,077	6,000	5,500	1,001
Среднее	24,00	39,71	30,19	9,52	44,425	38,568	5,858	6,000	5,500	0,527
Итого	360,00				666,381	578,515	87,866			7,909

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
10.11.2023	3653,246	3662,991	48,492
25.11.2023	4319,627	4241,506	56,400

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru