

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.02.2024 по 24.03.2024

Потребитель: Жилой дом

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 12

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 99911

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.02.2024 23	24,00	59,68	43,53	16,15	81,888	82,455	-0,567	6,000	5,500	1,299
23.02.2024 23	24,00	53,40	40,31	13,08	84,048	84,818	-0,770	6,000	5,500	1,083
24.02.2024 23	24,00	56,15	41,76	14,39	83,378	84,149	-0,771	6,000	5,500	1,181
25.02.2024 23	24,00	55,59	41,36	14,23	82,845	83,633	-0,788	6,000	5,500	1,160
26.02.2024 23	24,00	54,67	40,64	14,02	80,406	81,159	-0,753	6,000	5,500	1,111
27.02.2024 23	24,00	54,47	40,83	13,64	83,399	84,172	-0,773	6,000	5,500	1,121
28.02.2024 23	24,00	54,31	40,69	13,62	83,666	84,465	-0,799	6,000	5,500	1,122
29.02.2024 23	24,00	54,42	40,64	13,78	83,550	84,395	-0,845	6,000	5,500	1,134
01.03.2024 23	24,00	53,03	39,98	13,04	83,723	84,549	-0,826	6,000	5,500	1,076
02.03.2024 23	24,00	51,13	39,00	12,13	84,279	85,131	-0,852	6,000	5,500	1,008
03.03.2024 23	24,00	49,07	37,98	11,09	84,321	85,203	-0,882	6,000	5,500	0,923
04.03.2024 23	24,00	48,08	37,47	10,61	84,094	85,064	-0,970	6,000	5,500	0,881
05.03.2024 23	24,00	48,19	37,21	10,98	77,226	78,142	-0,916	6,000	5,500	0,838
06.03.2024 23	24,00	49,93	38,55	11,38	84,479	85,415	-0,936	6,000	5,500	0,949
07.03.2024 23	24,00	49,81	38,34	11,47	83,692	84,577	-0,885	6,000	5,500	0,948
08.03.2024 23	24,00	52,66	39,94	12,72	84,673	85,508	-0,835	6,000	5,500	1,061
09.03.2024 23	24,00	53,55	40,30	13,25	84,509	85,310	-0,801	6,000	5,500	1,104
10.03.2024 23	24,00	57,56	42,16	15,39	82,914	83,602	-0,688	6,000	5,500	1,255
11.03.2024 23	24,00	53,01	40,05	12,96	84,790	85,631	-0,841	6,000	5,500	1,083
12.03.2024 23	24,00	56,24	41,74	14,50	83,659	84,438	-0,779	6,000	5,500	1,194
13.03.2024 23	24,00	52,56	40,08	12,48	84,875	85,611	-0,736	6,000	5,500	1,044
14.03.2024 23	24,00	52,57	40,28	12,28	85,052	85,731	-0,679	6,000	5,500	1,030
15.03.2024 23	24,00	52,62	40,40	12,22	85,104	85,696	-0,592	6,000	5,500	1,025
16.03.2024 23	24,00	52,67	40,49	12,18	85,202	85,761	-0,559	6,000	5,500	1,023
17.03.2024 23	24,00	52,69	40,55	12,13	85,213	85,719	-0,506	6,000	5,500	1,019
18.03.2024 23	24,00	52,63	41,00	11,63	84,481	85,056	-0,575	6,000	5,500	0,968
19.03.2024 23	24,00	52,65	40,97	11,68	84,301	84,994	-0,693	6,000	5,500	0,970
20.03.2024 23	24,00	52,74	40,91	11,83	83,940	84,646	-0,706	6,000	5,500	0,979
21.03.2024 23	24,00	52,85	41,04	11,81	84,324	85,044	-0,720	6,000	5,500	0,982
22.03.2024 23	24,00	52,25	40,28	11,96	78,181	78,860	-0,679	6,000	5,500	0,922
23.03.2024 23	24,00	52,22	40,52	11,71	84,297	85,034	-0,737	6,000	5,500	0,973
24.03.2024 23	24,00	55,05	41,90	13,15	83,588	84,233	-0,645	6,000	5,500	1,083
Среднее	24,00	53,08	40,34	12,73	83,566	84,319	-0,753	6,000	5,500	1,048
Итого	768,00				2674,097	2698,201	-24,104			33,550

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.02.2024	11524,915	11488,406	157,303
24.03.2024	14199,012	14186,607	190,853

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru