

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.03.2024 по 16.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 12

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99911

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.03.2024 23	24,00	57,00	43,08	13,92	82,622	83,211	-0,589	6,000	5,500	1,131
26.03.2024 23	24,00	54,10	41,49	12,61	84,217	84,864	-0,647	6,000	5,500	1,046
27.03.2024 23	24,00	53,10	40,75	12,35	84,518	85,079	-0,561	6,000	5,500	1,028
28.03.2024 23	24,00	53,64	40,93	12,70	83,100	83,662	-0,562	6,000	5,500	1,040
29.03.2024 23	24,00	51,15	39,96	11,19	84,292	84,895	-0,603	6,000	5,500	0,930
30.03.2024 23	24,00	50,51	39,66	10,85	83,829	84,472	-0,643	6,000	5,500	0,897
31.03.2024 23	24,00	51,33	40,26	11,07	84,245	84,931	-0,686	6,000	5,500	0,920
01.04.2024 23	24,00	46,54	37,32	9,22	81,470	82,170	-0,700	6,000	5,500	0,742
02.04.2024 23	24,00	43,19	35,26	7,92	80,359	81,088	-0,729	6,000	5,500	0,630
03.04.2024 23	24,00	48,22	38,09	10,13	65,711	66,231	-0,520	6,000	5,500	0,657
04.04.2024 23	24,00	49,26	39,14	10,12	84,007	84,634	-0,627	6,000	5,500	0,839
05.04.2024 23	24,00	48,32	38,65	9,67	83,829	84,482	-0,653	6,000	5,500	0,801
06.04.2024 23	24,00	48,54	38,53	10,01	82,188	82,834	-0,646	6,000	5,500	0,813
07.04.2024 23	24,00	40,63	33,91	6,72	79,413	80,210	-0,797	6,000	5,500	0,528
08.04.2024 23	24,00	36,85	29,71	7,14	52,096	52,634	-0,538	6,000	5,500	0,369
09.04.2024 23	24,00	49,52	38,09	11,44	43,010	43,316	-0,306	6,000	5,500	0,485
10.04.2024 23	24,00	49,06	39,07	9,98	84,093	84,699	-0,606	6,000	5,500	0,829
11.04.2024 23	24,00	48,95	39,05	9,90	83,940	84,589	-0,649	6,000	5,500	0,820
12.04.2024 23	24,00	48,92	39,08	9,84	83,790	84,428	-0,638	6,000	5,500	0,814
13.04.2024 23	24,00	49,03	39,20	9,84	83,241	83,903	-0,662	6,000	5,500	0,809
14.04.2024 23	24,00	48,98	39,28	9,70	76,889	77,436	-0,547	6,000	5,500	0,736
15.04.2024 23	24,00	34,81	22,30	12,51	0,748	0,779	-0,031	6,000	5,500	0,009
16.04.2024 23	24,00	15,88	19,24	-3,36	0,001	0,026	-0,025	6,000	5,500	-0,000
Среднее	24,00	46,85	37,05	9,80	71,809	72,373	-0,564	6,000	5,500	0,734
Итого	552,00				1651,608	1664,573	-12,965			16,876

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
25.03.2024	14199,012	14186,607	190,853
16.04.2024	15850,620	15851,180	207,729

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru