

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 24.11.2023

Потребитель: ТСЖ "Агат"

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: с. Шепси, ул. Восточная, д. 3 блок 1

Номер прибора: 906450

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
10.11.2023 23	24,00	18,89	18,87	0,02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	18,48	18,53	-0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	18,45	18,49	-0,04	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	18,39	18,42	-0,03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	54,76	37,19	17,57	7,244	7,137	0,107	0,127	0,125
15.11.2023 23	24,00	57,64	43,02	14,62	25,501	25,525	-0,024	0,371	0,372
16.11.2023 23	24,00	49,74	35,30	14,44	14,902	15,028	-0,126	0,213	0,209
17.11.2023 23	24,00	50,82	38,60	12,22	59,845	59,044	0,801	0,731	0,721
18.11.2023 23	24,00	49,41	37,69	11,72	50,244	50,813	-0,569	0,576	0,574
19.11.2023 23	24,00	50,08	39,53	10,55	57,039	56,100	0,939	0,601	0,591
20.11.2023 23	24,00	49,98	39,79	10,19	58,110	57,173	0,937	0,592	0,582
21.11.2023 23	24,00	50,08	38,93	11,15	59,470	58,441	1,029	0,662	0,651
22.11.2023 23	24,00	50,06	39,30	10,76	58,295	57,344	0,951	0,626	0,616
23.11.2023 23	24,00	49,99	38,94	11,05	55,896	54,873	1,023	0,616	0,605
24.11.2023 23	24,00	49,96	38,54	11,42	56,687	55,683	1,004	0,647	0,635
Среднее	24,00	42,45	33,41	9,04	33,549	33,144	0,405	0,384	0,379
Итого	360,00				503,233	497,161	6,072	5,762	5,681

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
10.11.2023	11534,331	9076,917	152,546	122,326
24.11.2023	12037,564	9574,078	158,308	128,008

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru