

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 22.02.2024 по 24.03.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 1

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 284110

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
22.02.2024 23	24,00	0,00	52,37	39,67	12,70	169,630	169,630	0,000	-0,00	6,00	5,50	2,153	2,154	
23.02.2024 23	24,00	0,00	53,21	40,34	12,87	170,410	170,410	0,000	-0,00	6,00	5,50	2,191	2,193	
24.02.2024 23	24,00	0,00	51,61	39,53	12,08	171,510	171,510	0,000	-0,00	6,00	5,50	2,071	2,072	
25.02.2024 23	24,00	0,00	52,06	39,90	12,16	172,120	172,120	0,000	-0,00	6,00	5,50	2,089	2,093	
26.02.2024 23	24,00	0,00	51,46	39,64	11,82	172,400	172,400	0,000	-0,00	6,00	5,50	2,033	2,038	
27.02.2024 23	24,00	0,00	51,65	39,70	11,95	172,120	172,120	0,000	-0,00	6,00	5,50	2,054	2,057	
28.02.2024 23	24,00	0,00	52,10	39,93	12,17	171,980	171,980	0,000	-0,00	6,00	5,50	2,092	2,093	
29.02.2024 23	24,00	0,00	51,53	39,55	11,98	172,140	172,140	0,000	-0,00	6,00	5,50	2,060	2,062	
01.03.2024 23	24,00	0,00	45,81	36,02	9,79	172,080	172,080	0,000	0,00	6,00	5,50	1,681	1,685	
02.03.2024 23	24,00	0,00	51,18	39,50	11,68	173,080	173,080	0,000	0,00	6,00	5,50	2,020	2,022	
03.03.2024 23	24,00	0,00	51,79	39,87	11,92	170,240	170,240	0,000	-0,00	6,00	5,50	2,026	2,029	
04.03.2024 23	24,00	0,00	51,77	39,80	11,97	165,860	165,860	0,000	0,00	6,00	5,50	1,984	1,985	
05.03.2024 23	24,00	0,00	51,70	40,06	11,64	171,470	171,470	0,000	-0,00	6,00	5,50	1,993	1,996	
06.03.2024 23	24,00	0,00	51,17	39,86	11,31	172,120	172,120	0,000	-0,00	6,00	5,50	1,944	1,947	
07.03.2024 23	24,00	0,00	51,99	40,28	11,71	172,380	172,380	0,000	-0,00	6,00	5,50	2,014	2,019	
08.03.2024 23	24,00	0,00	53,77	41,11	12,66	172,200	172,200	0,000	-0,00	6,00	5,50	2,180	2,180	
09.03.2024 23	24,00	0,00	52,65	40,49	12,16	172,240	172,240	0,000	-0,00	6,00	5,50	2,089	2,094	
10.03.2024 23	24,00	0,00	54,75	41,52	13,23	172,950	172,950	0,000	-0,00	6,00	5,50	2,283	2,288	
11.03.2024 23	24,00	0,00	53,90	41,06	12,84	172,170	172,170	0,000	-0,00	6,00	5,50	2,205	2,211	
12.03.2024 23	24,00	0,00	53,39	40,75	12,64	174,040	174,040	0,000	-0,00	6,00	5,50	2,196	2,200	
13.03.2024 23	24,00	0,00	51,66	40,02	11,64	174,330	174,330	0,000	0,00	6,00	5,50	2,029	2,029	
14.03.2024 23	24,00	0,00	50,84	39,80	11,04	174,030	174,030	0,000	-0,00	6,00	5,50	1,920	1,921	
15.03.2024 23	24,00	0,00	50,64	39,73	10,91	174,100	174,100	0,000	-0,00	6,00	5,50	1,900	1,899	
16.03.2024 23	24,00	0,00	50,64	39,79	10,85	174,090	174,090	0,000	-0,00	6,00	5,50	1,885	1,889	
17.03.2024 23	24,00	0,00	50,64	39,88	10,76	174,170	174,170	0,000	-0,00	6,00	5,50	1,873	1,874	
18.03.2024 23	24,00	0,00	50,67	39,85	10,82	174,220	174,220	0,000	-0,00	6,00	5,50	1,883	1,885	
19.03.2024 23	24,00	0,00	49,39	38,50	10,89	126,280	126,290	-0,010	-0,01	6,00	5,50	1,374	1,375	НС_Тв1:1;HC1:20
20.03.2024 23	24,00	0,00	50,67	39,83	10,84	174,360	174,360	0,000	0,00	6,00	5,50	1,890	1,890	
21.03.2024 23	24,00	0,00	50,74	39,81	10,93	174,540	174,540	0,000	-0,00	6,00	5,50	1,905	1,908	
22.03.2024 23	24,00	0,00	50,54	39,70	10,84	174,690	174,690	0,000	-0,00	6,00	5,50	1,894	1,894	
23.03.2024 23	24,00	0,00	50,40	39,16	11,24	159,310	159,310	0,000	-0,00	6,00	5,50	1,788	1,791	
24.03.2024 23	24,00	0,00	50,70	39,50	11,20	174,320	174,320	0,000	-0,00	6,00	5,50	1,950	1,952	
Среднее	24,00	0,00	51,48	39,82	11,66	170,674	170,675	0,000		6,00	5,50	1,989	1,991	
Итого	768,00	0,00				5461,580	5461,590	-0,010				63,649	63,725	
Время о.периода	768,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 1

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 284110

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	М1, т	М2, т	Qпод, Гкал
22.02.2024	7344,00	0,00	42090,290	42088,170	523,524
24.03.2024	8112,00	0,00	47551,870	47549,760	587,173

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
НС_Тв1:1	Нештатная ситуация по ТВ1
НС1:20	Значение величины Мг вне уставки (код 2)

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru