

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 21.12.2023 по 21.01.2024

Потребитель: ТСН "Садовая 4"
Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 4

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1305801

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
21.12.2023 23	24,00	0,00	51,30	40,59	10,71	235,697	233,801	1,896	0,80	6,12	5,61	2,521	2,504	ДопФлагиТС:12
22.12.2023 23	24,00	0,00	51,32	40,77	10,55	235,263	233,372	1,891	0,80	6,12	5,61	2,481	2,462	
23.12.2023 23	24,00	0,00	51,47	40,75	10,72	233,870	231,988	1,882	0,80	6,12	5,61	2,506	2,487	
24.12.2023 23	24,00	0,00	56,41	43,33	13,08	232,803	230,797	2,006	0,86	6,12	5,61	3,043	3,019	
25.12.2023 23	24,00	0,00	58,07	44,22	13,85	232,948	230,883	2,065	0,89	6,12	5,61	3,224	3,198	
26.12.2023 23	24,00	0,00	52,96	41,49	11,47	233,298	231,340	1,958	0,84	6,12	5,61	2,672	2,653	ДопФлагиТС:12
27.12.2023 23	24,00	0,00	51,71	40,83	10,88	232,050	230,158	1,892	0,82	6,12	5,61	2,521	2,504	ДопФлагиТС:12;НС:27
28.12.2023 23	24,00	0,00	51,48	40,53	10,95	233,015	231,141	1,874	0,80	6,12	5,61	2,549	2,531	
29.12.2023 23	23,78	0,22	54,26	42,09	12,17	207,680	205,946	1,734	0,84	6,12	5,61	2,537	2,506	ДопФлагиТС:12;НС:2,3,8,9
30.12.2023 23	24,00	0,00	54,04	41,63	12,41	222,325	220,453	1,871	0,84	6,12	5,61	2,749	2,736	НС:2,8
31.12.2023 23	24,00	0,00	53,22	41,63	11,59	232,659	230,772	1,887	0,81	6,12	5,61	2,693	2,675	
01.01.2024 23	24,00	0,00	51,90	40,95	10,95	232,533	230,733	1,800	0,77	6,12	5,61	2,545	2,527	
02.01.2024 23	24,00	0,00	51,89	40,95	10,94	232,458	230,701	1,757	0,76	6,12	5,61	2,540	2,524	
03.01.2024 23	24,00	0,00	51,94	40,97	10,97	232,399	230,658	1,741	0,75	6,12	5,61	2,546	2,530	
04.01.2024 23	24,00	0,00	50,64	40,14	10,50	232,395	230,732	1,663	0,72	6,12	5,61	2,435	2,423	
05.01.2024 23	24,00	0,00	50,65	40,20	10,45	232,302	230,680	1,622	0,70	6,12	5,61	2,425	2,411	
06.01.2024 23	24,00	0,00	51,21	40,44	10,77	232,236	230,665	1,571	0,68	6,12	5,61	2,496	2,484	
07.01.2024 23	24,00	0,00	51,49	40,73	10,76	233,138	231,591	1,547	0,66	6,12	5,61	2,505	2,492	
08.01.2024 23	24,00	0,00	50,74	40,48	10,26	234,450	232,976	1,474	0,63	6,12	5,61	2,403	2,390	
09.01.2024 23	24,00	0,00	53,15	41,55	11,60	234,381	232,944	1,437	0,61	6,12	5,61	2,715	2,702	
10.01.2024 23	24,00	0,00	57,91	44,01	13,90	234,055	232,648	1,407	0,60	6,12	5,61	3,249	3,234	
11.01.2024 23	24,00	0,00	59,27	44,74	14,53	233,652	232,288	1,364	0,58	6,12	5,61	3,392	3,375	
12.01.2024 23	24,00	0,00	58,12	44,08	14,04	231,032	229,784	1,248	0,54	6,12	5,61	3,239	3,226	
13.01.2024 23	24,00	0,00	57,32	42,90	14,42	229,075	227,973	1,102	0,48	6,12	5,61	3,299	3,287	
14.01.2024 23	24,00	0,00	57,25	42,87	14,38	231,223	230,237	0,986	0,43	6,12	5,61	3,321	3,311	
15.01.2024 23	24,00	0,00	57,78	43,69	14,09	235,509	234,663	0,846	0,36	6,12	5,61	3,315	3,306	
16.01.2024 23	24,00	0,00	53,96	41,81	12,15	236,261	235,540	0,721	0,31	6,12	5,61	2,868	2,862	
17.01.2024 23	24,00	0,00	43,73	35,80	7,93	153,224	152,580	0,644	0,42	6,12	5,61	1,839	1,210	НС:2,3,8,9,25,26,27
18.01.2024 23	24,00	0,00	56,49	44,28	12,21	247,668	246,781	0,887	0,36	6,12	5,61	3,020	3,013	НС:27
19.01.2024 23	24,00	0,00	47,90	38,78	9,12	244,303	243,683	0,619	0,25	6,12	5,61	2,220	2,222	НС:26,27
20.01.2024 23	24,00	0,00	49,60	39,50	10,10	237,137	237,017	0,120	0,05	6,12	5,61	2,420	2,394	НС:3,9,26,27
21.01.2024 23	24,00	0,00	56,50	43,53	12,97	243,363	243,305	0,058	0,02	6,12	5,61	3,151	3,156	НС:27
Среднее	23,99	0,01	53,30	41,57	11,73	230,763	229,338	1,424	0,62	6,12	5,61	2,733	2,699	
Итого	767,78	0,22				7384,400	7338,831	45,569				87,441	86,354	
Время о.периода	768,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Потребитель: ТСН "Садовая 4"
Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 4

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1305801

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал
21.12.2023					482,423
21.01.2024					569,865

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДопФлагиТС:12	Флаг работы от батареи
НС:2	ТР1. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:3	ТР1. Значение расхода меньше отсечки
НС:8	ТР2. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:9	ТР2. Значение расхода меньше отсечки
НС:25	$G2 > K_{пр} * G1$
НС:26	$t1 - t2 < dt_{тс}$
НС:27	$G1 < G2 < K_{пр} * G1$

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru