

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 22.01.2024 по 21.02.2024

Потребитель: ТСН "Садовая 4"
Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 4

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1305801

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
22.01.2024 23	24,00	0,00	57,38	43,63	13,75	240,590	240,573	0,016	0,01	6,12	5,61	3,303	3,308	НС:27
23.01.2024 23	24,00	0,00	56,79	43,16	13,63	239,426	239,417	0,009	0,00	6,12	5,61	3,260	3,263	НС:27
24.01.2024 23	24,00	0,00	56,95	43,37	13,58	240,628	240,574	0,054	0,02	6,12	5,61	3,262	3,267	НС:27
25.01.2024 23	24,00	0,00	56,59	43,44	13,15	242,043	241,969	0,075	0,03	6,12	5,61	3,178	3,182	НС:27
26.01.2024 23	24,00	0,00	56,71	43,55	13,16	241,910	241,825	0,085	0,04	6,12	5,61	3,178	3,182	НС:27
27.01.2024 23	24,00	0,00	55,68	43,03	12,65	242,146	242,029	0,118	0,05	6,12	5,61	3,060	3,062	НС:27
28.01.2024 23	24,00	0,00	58,34	44,56	13,78	242,268	242,160	0,108	0,04	6,12	5,61	3,335	3,337	НС:27
29.01.2024 23	24,00	0,00	58,81	44,74	14,07	242,201	242,107	0,094	0,04	6,12	5,61	3,404	3,406	НС:27
30.01.2024 23	24,00	0,00	58,10	44,09	14,01	240,954	240,830	0,124	0,05	6,12	5,61	3,372	3,374	НС:27
31.01.2024 23	24,00	0,00	58,42	44,26	14,16	240,823	240,681	0,143	0,06	6,12	5,61	3,406	3,408	
01.02.2024 23	24,00	0,00	55,68	42,79	12,89	238,436	238,216	0,220	0,09	6,12	5,61	3,071	3,071	
02.02.2024 23	24,00	0,00	55,58	42,51	13,07	232,035	231,747	0,287	0,12	6,12	5,61	3,028	3,029	
03.02.2024 23	24,00	0,00	56,47	43,13	13,34	232,026	231,674	0,351	0,15	6,12	5,61	3,092	3,091	
04.02.2024 23	24,00	0,00	57,19	43,60	13,59	232,374	231,903	0,472	0,20	6,12	5,61	3,154	3,152	
05.02.2024 23	24,00	0,00	55,00	42,45	12,55	231,937	231,202	0,734	0,32	6,12	5,61	2,907	2,902	
06.02.2024 23	24,00	0,00	55,29	42,65	12,64	231,903	231,008	0,895	0,39	6,12	5,61	2,929	2,920	
07.02.2024 23	24,00	0,00	54,12	42,14	11,98	233,315	232,149	1,166	0,50	6,12	5,61	2,791	2,781	
08.02.2024 23	24,00	0,00	52,57	41,33	11,24	234,137	233,103	1,034	0,44	6,12	5,61	2,630	2,620	
09.02.2024 23	24,00	0,00	52,50	41,37	11,13	233,903	233,066	0,836	0,36	6,12	5,61	2,599	2,594	
10.02.2024 23	24,00	0,00	51,36	40,90	10,46	235,898	235,028	0,871	0,37	6,12	5,61	2,463	2,458	
11.02.2024 23	24,00	0,00	50,73	40,72	10,01	239,071	238,029	1,042	0,44	6,12	5,61	2,391	2,383	
12.02.2024 23	24,00	0,00	50,07	39,57	10,50	212,327	211,228	1,100	0,52	6,12	5,61	2,183	2,218	НС:2,8
13.02.2024 23	24,00	0,00	50,61	40,69	9,92	241,025	239,788	1,237	0,51	6,12	5,61	2,389	2,379	
14.02.2024 23	24,00	0,00	49,42	40,07	9,35	241,250	239,959	1,291	0,54	6,12	5,61	2,255	2,244	НС:26
15.02.2024 23	24,00	0,00	49,48	40,05	9,43	240,993	239,632	1,361	0,56	6,12	5,61	2,270	2,260	
16.02.2024 23	24,00	0,00	50,15	40,34	9,81	242,858	241,880	0,978	0,40	6,12	5,61	2,379	2,373	НС:27
17.02.2024 23	24,00	0,00	51,46	40,77	10,69	233,558	233,384	0,174	0,07	6,12	5,61	2,494	2,495	НС:27
18.02.2024 23	24,00	0,00	51,96	41,11	10,85	234,304	234,450	-0,147	-0,06	6,12	5,61	2,539	2,544	НС:27
19.02.2024 23	24,00	0,00	51,27	40,60	10,67	233,772	234,079	-0,307	-0,13	6,12	5,61	2,489	2,498	НС:27
20.02.2024 23	24,00	0,00	38,78	33,60	5,18	132,046	132,029	0,018	0,01	6,12	5,61	1,364	0,684	НС:2,3,8,9,26,27
21.02.2024 23	24,00	0,00	51,51	40,26	11,25	233,133	233,469	-0,336	-0,14	6,12	5,61	2,612	2,627	НС:27
Среднее	24,00	0,00	53,71	41,89	11,82	233,332	232,877	0,455	0,19	6,12	5,61	2,799	2,778	
Итого	744,00	0,00				7233,289	7219,186	14,103				86,784	86,109	
Время о.периода	744,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Потребитель: ТСН "Садовая 4"
Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 4

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1305801

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал
22.01.2024					569,865
21.02.2024					656,649

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
НС:2	ТР1. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:3	ТР1. Значение расхода меньше отсечки
НС:8	ТР2. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:9	ТР2. Значение расхода меньше отсечки
НС:26	$t1 - t2 < dtrc$
НС:27	$G1 < G2 < Kпр \cdot G1$

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru