

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.03.2024 по 16.04.2024

Потребитель: ТСН "Садовая 4"
Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 4

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1305801

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
25.03.2024 23	24,00	0,00	50,34	40,25	10,09	195,207	237,737	-42,531	-21,79	6,12	5,61	1,967	2,399	НС:25,26
26.03.2024 23	24,00	0,00	51,18	40,67	10,51	192,551	237,259	-44,708	-23,22	6,12	5,61	2,021	2,494	НС:25
27.03.2024 23	24,00	0,00	51,97	41,17	10,80	189,659	237,112	-47,453	-25,02	6,12	5,61	2,046	2,561	НС:25
28.03.2024 23	24,00	0,00	51,29	40,80	10,49	187,256	237,238	-49,982	-26,69	6,12	5,61	1,964	2,489	НС:25
29.03.2024 23	24,00	0,00	49,50	38,90	10,60	157,892	201,693	-43,800	-27,74	6,12	5,61	1,627	2,138	НС:2,8,25
30.03.2024 23	24,00	0,00	50,32	40,50	9,82	183,847	236,910	-53,063	-28,86	6,12	5,61	1,803	2,326	НС:25
31.03.2024 23	24,00	0,00	46,82	36,17	10,65	130,290	169,098	-38,809	-29,79	6,12	5,61	1,275	1,801	НС:2,8,25,26
01.04.2024 23	24,00	0,00	46,66	35,70	10,96	120,178	156,983	-36,805	-30,63	6,12	5,61	1,220	1,721	НС:2,8,25
02.04.2024 23	24,00	0,00	45,64	34,71	10,93	107,274	140,609	-33,336	-31,08	6,12	5,61	1,090	1,537	НС:2,8,25
03.04.2024 23	24,00	0,00	47,93	37,04	10,89	131,439	173,413	-41,974	-31,93	6,12	5,61	1,287	1,888	НС:2,8,25
04.04.2024 23	24,00	0,00	47,93	37,06	10,87	130,776	173,309	-42,533	-32,52	6,12	5,61	1,295	1,884	НС:2,8,25
05.04.2024 23	24,00	0,00	50,40	40,80	9,60	178,691	238,748	-60,057	-33,61	6,12	5,61	1,713	2,292	НС:25
06.04.2024 23	24,00	0,00	48,64	37,98	10,66	137,213	184,668	-47,456	-34,59	6,12	5,61	1,360	1,969	НС:2,8,25
07.04.2024 23	24,00	0,00	46,62	35,93	10,69	114,795	155,514	-40,719	-35,47	6,12	5,61	1,137	1,662	НС:2,3,8,9,25
08.04.2024 23	24,00	0,00	45,73	34,97	10,76	106,633	145,064	-38,431	-36,04	6,12	5,61	1,042	1,561	НС:2,8,25
09.04.2024 23	24,00	0,00	47,15	36,88	10,27	130,144	177,869	-47,724	-36,67	6,12	5,61	1,193	1,827	НС:2,8,25
10.04.2024 23	24,00	0,00	49,30	39,56	9,74	156,813	215,205	-58,392	-37,24	6,12	5,61	1,422	2,096	НС:2,8,25
11.04.2024 23	24,00	0,00	49,93	41,05	8,88	182,408	251,846	-69,438	-38,07	6,12	5,61	1,618	2,236	НС:25
12.04.2024 23	24,00	0,00	47,60	37,36	10,24	130,043	180,632	-50,589	-38,90	6,12	5,61	1,200	1,850	НС:2,8,25
13.04.2024 23	24,00	0,00	47,84	37,87	9,97	135,779	189,509	-53,731	-39,57	6,12	5,61	1,245	1,889	НС:2,8,25
14.04.2024 23	24,00	0,00	45,83	35,44	10,39	110,603	154,802	-44,199	-39,96	6,12	5,61	1,031	1,608	НС:2,8,25
15.04.2024 23	24,00	0,00	35,04	30,37	4,67	40,983	57,388	-16,406	-40,03	6,12	5,61	0,383	0,268	НС:2,3,8,9,25,26
16.04.2024 23	24,00	0,00	22,23	22,59	-0,36	0,000	0,000	0,000	не число	6,12	5,61	0,000	-0,000	НС:3,9,26
Среднее	24,00	0,00	46,78	37,12	9,66	136,977	180,548	-43,571	-31,28	6,12	5,61	1,345	1,848	
Итого	552,00	0,00				3150,472	4152,608	-1002,136				30,939	42,495	
Время о.периода	552,00													

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал
25.03.2024					731,553
16.04.2024					762,492

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
НС:2	ТР1. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:3	ТР1. Значение расхода меньше отсечки
НС:8	ТР2. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:9	ТР2. Значение расхода меньше отсечки
НС:25	G2 > Kпр*G1

Потребитель: ТСН "Садовая 4"
Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 4

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1305801

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
НС:26	t1 - t2 < dttc

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru