

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 21.12.2023 по 21.01.2024

Потребитель: ТСН "Парус"
Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 18

Тип прибора: ТСРВ-026М
Номер прибора: 1601034

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
21.12.2023 23	24,00	0,00	50,60	40,01	10,59	209,379	205,594	3,785	1,81	6,00	5,50	2,215	2,177	
22.12.2023 23	24,00	0,00	50,37	40,09	10,28	219,648	215,441	4,206	1,91	6,00	5,50	2,165	2,215	
23.12.2023 23	24,00	0,00	49,52	39,69	9,83	210,164	205,609	4,554	2,17	6,00	5,50	2,064	2,021	
24.12.2023 23	23,00	1,00	52,91	40,53	12,38	201,709	197,752	3,957	1,96	5,74	5,26	2,487	2,448	ДопФлагиТС:4;НС:0
25.12.2023 23	24,00	0,00	56,52	43,13	13,39	208,833	205,110	3,723	1,78	6,00	5,50	2,791	2,746	
26.12.2023 23	22,18	1,82	51,72	40,67	11,05	192,292	188,850	3,443	1,79	6,00	5,50	2,138	2,087	ДопФлагиТС:4;НС:0
27.12.2023 23	23,88	0,12	50,67	40,07	10,60	203,552	200,022	3,530	1,73	6,00	5,50	2,159	2,120	
28.12.2023 23	24,00	0,00	50,74	39,94	10,80	208,190	204,786	3,404	1,64	6,00	5,50	2,246	2,212	
29.12.2023 23	20,67	3,33	53,32	41,22	12,10	179,351	176,916	2,435	1,36	6,00	5,50	2,180	2,141	ДопФлагиТС:4;НС:0
30.12.2023 23	24,00	0,00	53,01	40,81	12,20	199,491	196,401	3,090	1,55	6,00	5,50	2,485	2,396	НС:2,8
31.12.2023 23	22,33	1,67	52,47	41,22	11,25	195,793	190,683	5,110	2,61	6,00	5,50	2,204	2,145	ДопФлагиТС:4;НС:0
01.01.2024 23	24,00	0,00	51,26	40,46	10,80	209,928	204,804	5,124	2,44	6,00	5,50	2,264	2,212	
02.01.2024 23	24,00	0,00	51,06	40,35	10,71	209,542	204,674	4,868	2,32	6,00	5,50	2,242	2,192	
03.01.2024 23	24,00	0,00	50,75	40,24	10,51	209,531	204,712	4,820	2,30	6,00	5,50	2,200	2,152	
04.01.2024 23	24,00	0,00	49,06	39,01	10,05	209,684	204,590	5,094	2,43	6,00	5,50	2,104	2,056	
05.01.2024 23	24,00	0,00	49,63	39,33	10,30	209,432	204,516	4,917	2,35	6,00	5,50	2,156	2,107	
06.01.2024 23	24,00	0,00	50,58	39,83	10,75	209,568	204,407	5,161	2,46	6,00	5,50	2,251	2,197	
07.01.2024 23	24,00	0,00	50,84	40,16	10,68	210,246	204,997	5,249	2,50	6,00	5,50	2,243	2,189	
08.01.2024 23	24,00	0,00	49,93	39,85	10,08	211,233	205,795	5,438	2,57	6,00	5,50	2,126	2,074	
09.01.2024 23	24,00	0,00	51,70	40,34	11,36	211,290	205,834	5,456	2,58	6,00	5,50	2,398	2,338	
10.01.2024 23	24,00	0,00	56,07	42,61	13,46	211,392	205,779	5,614	2,66	6,00	5,50	2,842	2,770	
11.01.2024 23	23,90	0,10	58,21	43,78	14,43	210,063	204,789	5,274	2,51	6,00	5,50	3,027	2,955	
12.01.2024 23	24,00	0,00	56,78	42,94	13,84	207,988	203,630	4,358	2,10	6,00	5,50	2,875	2,818	
13.01.2024 23	24,00	0,00	55,70	41,66	14,04	206,208	202,168	4,040	1,96	6,00	5,50	2,892	2,838	
14.01.2024 23	24,00	0,00	56,00	41,68	14,32	207,449	203,535	3,914	1,89	6,00	5,50	2,967	2,915	
15.01.2024 23	24,00	0,00	56,36	42,36	14,00	210,209	206,603	3,607	1,72	6,00	5,50	2,940	2,892	
16.01.2024 23	23,90	0,10	52,36	40,42	11,94	208,848	204,607	4,241	2,03	6,00	5,50	2,490	2,443	
17.01.2024 23	24,00	0,00	44,28	35,08	9,20	145,877	143,944	1,933	1,33	6,00	5,50	1,871	1,324	НС:2,3,8,9
18.01.2024 23	24,00	0,00	55,76	42,67	13,09	218,855	212,981	5,874	2,68	6,00	5,50	2,861	2,788	
19.01.2024 23	24,00	0,00	46,84	37,93	8,91	216,636	210,589	6,047	2,79	6,00	5,50	1,927	1,876	
20.01.2024 23	24,00	0,00	48,11	38,67	9,44	216,549	210,967	5,583	2,58	6,00	5,50	2,040	1,992	
21.01.2024 23	24,00	0,00	54,55	41,74	12,81	213,867	208,895	4,971	2,32	6,00	5,50	2,735	2,676	
Среднее	23,75	0,25	52,12	40,58	11,54	206,025	201,562	4,463	2,15	5,99	5,49	2,393	2,329	
Итого	759,87	8,13				6592,796	6449,977	142,820				76,584	74,514	
Время о.периода	768,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Потребитель: ТСН "Парус"
Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 18

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1601034

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	М1, т	М2, т	Qпод, Гкал
21.12.2023					413,308
21.01.2024					489,892

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
ДопФлагиТС:4	Останов счета по теплосистеме
НС:0	Сбой по электропитанию
НС:2	ТР1. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:3	ТР1. Значение расхода меньше отсечки
НС:8	ТР2. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:9	ТР2. Значение расхода меньше отсечки

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru