

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 22.01.2024 по 21.02.2024

Потребитель: ТСН "Парус"
Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 18

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1601034

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
22.01.2024 23	24,00	0,00	55,89	42,08	13,81	212,220	207,231	4,989	2,35	6,00	5,50	2,928	2,862	
23.01.2024 23	24,00	0,00	55,17	41,55	13,62	211,980	206,422	5,558	2,62	6,00	5,50	2,884	2,811	
24.01.2024 23	24,00	0,00	55,77	42,11	13,66	212,735	207,119	5,615	2,64	6,00	5,50	2,902	2,829	
25.01.2024 23	23,97	0,03	55,42	42,22	13,20	212,368	206,634	5,734	2,70	6,00	5,50	2,799	2,728	
26.01.2024 23	24,00	0,00	55,04	41,98	13,06	213,433	207,577	5,856	2,74	6,00	5,50	2,785	2,711	
27.01.2024 23	24,00	0,00	54,76	42,03	12,73	213,146	207,563	5,583	2,62	6,00	5,50	2,711	2,642	
28.01.2024 23	24,00	0,00	57,27	43,35	13,92	213,019	207,600	5,419	2,54	6,00	5,50	2,961	2,890	
29.01.2024 23	23,85	0,15	57,59	43,41	14,18	211,124	205,672	5,451	2,58	6,00	5,50	2,990	2,916	
30.01.2024 23	24,00	0,00	56,55	42,49	14,06	210,278	205,888	4,390	2,09	6,00	5,50	2,954	2,895	
31.01.2024 23	24,00	0,00	56,87	42,61	14,26	209,013	205,283	3,729	1,78	6,00	5,50	2,979	2,927	
01.02.2024 23	24,00	0,00	54,84	41,79	13,05	205,982	202,690	3,292	1,60	6,00	5,50	2,687	2,645	
02.02.2024 23	24,00	0,00	54,53	41,25	13,28	199,601	197,261	2,339	1,17	6,00	5,50	2,649	2,620	
03.02.2024 23	24,00	0,00	55,15	41,68	13,47	197,618	195,948	1,669	0,84	6,00	5,50	2,659	2,639	
04.02.2024 23	24,00	0,00	54,98	41,39	13,59	195,997	194,710	1,287	0,66	6,00	5,50	2,660	2,646	
05.02.2024 23	24,00	0,00	53,43	40,53	12,90	194,319	192,841	1,478	0,76	6,00	5,50	2,503	2,488	
06.02.2024 23	24,00	0,00	54,14	40,91	13,23	193,306	191,176	2,130	1,10	6,00	5,50	2,554	2,529	
07.02.2024 23	24,00	0,00	53,07	40,61	12,46	193,859	192,816	1,044	0,54	6,00	5,50	2,412	2,402	
08.02.2024 23	24,00	0,00	51,51	39,87	11,64	194,872	193,546	1,326	0,68	6,00	5,50	2,266	2,253	
09.02.2024 23	24,00	0,00	51,55	40,02	11,53	194,789	193,188	1,601	0,82	6,00	5,50	2,245	2,227	
10.02.2024 23	24,00	0,00	50,54	39,75	10,79	195,869	193,863	2,006	1,02	6,00	5,50	2,109	2,092	
11.02.2024 23	24,00	0,00	49,95	39,60	10,35	197,760	195,502	2,258	1,14	6,00	5,50	2,045	2,023	
12.02.2024 23	24,00	0,00	47,98	38,26	9,72	174,631	172,644	1,987	1,14	6,00	5,50	1,878	1,678	НС:2,3,8,9
13.02.2024 23	24,00	0,00	49,99	39,77	10,22	198,350	196,373	1,977	1,00	6,00	5,50	2,026	2,007	
14.02.2024 23	24,00	0,00	48,68	39,13	9,55	198,430	195,773	2,657	1,34	6,00	5,50	1,892	1,870	
15.02.2024 23	24,00	0,00	48,56	38,89	9,67	198,834	194,661	4,173	2,10	6,00	5,50	1,920	1,882	
16.02.2024 23	24,00	0,00	49,00	38,91	10,09	200,613	195,572	5,041	2,51	6,00	5,50	2,019	1,973	
17.02.2024 23	24,00	0,00	50,27	39,23	11,04	194,332	189,801	4,531	2,33	6,00	5,50	2,141	2,095	
18.02.2024 23	24,00	0,00	51,04	39,71	11,33	194,500	190,481	4,019	2,07	6,00	5,50	2,200	2,158	
19.02.2024 23	24,00	0,00	50,55	39,37	11,18	194,386	190,129	4,257	2,19	6,00	5,50	2,171	2,126	
20.02.2024 23	24,00	0,00	36,57	27,31	9,26	110,574	109,887	0,687	0,62	6,00	5,50	1,253	1,018	НС:2,3,8,9
21.02.2024 23	24,00	0,00	50,70	38,70	12,00	192,940	189,093	3,847	1,99	6,00	5,50	2,308	2,269	
Среднее	23,99	0,01	52,50	40,34	12,16	198,093	194,676	3,417	1,69	6,00	5,50	2,435	2,382	
Итого	743,82	0,18				6140,873	6034,942	105,931				75,492	73,853	
Время о.периода	744,00													



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Потребитель: ТСН "Парус"
Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 18

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1601034

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	М1, т	М2, т	Qпод, Гкал
22.01.2024					489,892
21.02.2024					565,384

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
НС:2	ТР1. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:3	ТР1. Значение расхода меньше отсечки
НС:8	ТР2. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:9	ТР2. Значение расхода меньше отсечки

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru