

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 22.02.2024 по 24.03.2024

Потребитель: ТСН "Парус"  
Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 18

Тип прибора: TCPB-026M  
Номер прибора: 1601034

| Дата            | Время, ч |        | Температура (°C) |       |       | Масса (т) |          |         |       | Давление (кгс/см2) |      | Теплота (Гкал) |        | События    |
|-----------------|----------|--------|------------------|-------|-------|-----------|----------|---------|-------|--------------------|------|----------------|--------|------------|
|                 | Нараб.   | Отказ. | t1               | t2    | Δt    | M1        | M2       | dM      | ΔM, % | P1                 | P2   | Qпод           | Qобр   |            |
| 22.02.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 52,14            | 39,66 | 12,48 | 197,578   | 193,701  | 3,877   | 1,96  | 6,00               | 5,50 | 2,463          | 2,417  |            |
| 23.02.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 53,51            | 40,74 | 12,77 | 197,115   | 192,677  | 4,438   | 2,25  | 6,00               | 5,50 | 2,513          | 2,460  |            |
| 24.02.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 52,22            | 40,03 | 12,19 | 197,767   | 191,688  | 6,080   | 3,07  | 6,00               | 5,50 | 2,407          | 2,337  |            |
| 25.02.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 52,57            | 40,33 | 12,24 | 197,479   | 191,180  | 6,299   | 3,19  | 6,00               | 5,50 | 2,414          | 2,340  |            |
| 26.02.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 51,77            | 40,05 | 11,72 | 196,497   | 190,357  | 6,140   | 3,12  | 6,00               | 5,50 | 2,301          | 2,231  |            |
| 27.02.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 52,10            | 40,09 | 12,01 | 196,298   | 189,331  | 6,966   | 3,55  | 6,00               | 5,50 | 2,355          | 2,274  |            |
| 28.02.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 52,63            | 40,40 | 12,23 | 195,774   | 188,931  | 6,842   | 3,50  | 6,00               | 5,50 | 2,392          | 2,311  |            |
| 29.02.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 52,06            | 40,00 | 12,06 | 195,434   | 189,229  | 6,205   | 3,17  | 6,00               | 5,50 | 2,353          | 2,282  |            |
| 01.03.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 45,47            | 36,30 | 9,17  | 197,187   | 189,441  | 7,745   | 3,93  | 6,00               | 5,50 | 1,806          | 1,737  |            |
| 02.03.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 51,72            | 39,82 | 11,90 | 196,107   | 189,421  | 6,687   | 3,41  | 6,00               | 5,50 | 2,329          | 2,254  |            |
| 03.03.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 52,28            | 40,19 | 12,09 | 191,602   | 186,486  | 5,116   | 2,67  | 6,00               | 5,50 | 2,314          | 2,255  |            |
| 04.03.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 52,36            | 40,03 | 12,33 | 187,547   | 182,398  | 5,149   | 2,75  | 6,00               | 5,50 | 2,310          | 2,249  |            |
| 05.03.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 52,19            | 40,34 | 11,85 | 194,701   | 187,279  | 7,421   | 3,81  | 6,00               | 5,50 | 2,305          | 2,219  |            |
| 06.03.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 51,61            | 40,05 | 11,56 | 192,897   | 187,717  | 5,180   | 2,69  | 6,00               | 5,50 | 2,227          | 2,170  |            |
| 07.03.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 52,55            | 40,32 | 12,23 | 193,680   | 187,926  | 5,754   | 2,97  | 6,00               | 5,50 | 2,367          | 2,298  |            |
| 08.03.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 54,37            | 41,16 | 13,21 | 192,861   | 187,219  | 5,642   | 2,93  | 6,00               | 5,50 | 2,543          | 2,473  |            |
| 09.03.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 53,11            | 40,59 | 12,52 | 191,339   | 186,457  | 4,882   | 2,55  | 6,00               | 5,50 | 2,393          | 2,334  |            |
| 10.03.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 55,41            | 41,51 | 13,90 | 192,516   | 185,864  | 6,651   | 3,45  | 6,00               | 5,50 | 2,674          | 2,584  |            |
| 11.03.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 54,34            | 41,26 | 13,08 | 191,659   | 186,735  | 4,924   | 2,57  | 6,00               | 5,50 | 2,502          | 2,442  |            |
| 12.03.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 53,99            | 40,88 | 13,11 | 191,475   | 185,285  | 6,190   | 3,23  | 6,00               | 5,50 | 2,507          | 2,429  |            |
| 13.03.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 52,21            | 40,09 | 12,12 | 191,154   | 184,836  | 6,318   | 3,31  | 6,00               | 5,50 | 2,314          | 2,240  |            |
| 14.03.2024 23   | 23,90    | 0,10   | 51,29            | 39,79 | 11,50 | 189,498   | 183,547  | 5,951   | 3,14  | 6,00               | 5,50 | 2,177          | 2,111  |            |
| 15.03.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 51,11            | 39,75 | 11,36 | 189,604   | 183,471  | 6,133   | 3,23  | 6,00               | 5,50 | 2,153          | 2,084  |            |
| 16.03.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 51,13            | 39,75 | 11,38 | 189,138   | 182,985  | 6,153   | 3,25  | 6,00               | 5,50 | 2,150          | 2,082  |            |
| 17.03.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 51,13            | 39,80 | 11,33 | 188,081   | 182,018  | 6,063   | 3,22  | 6,00               | 5,50 | 2,127          | 2,062  |            |
| 18.03.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 51,19            | 39,85 | 11,34 | 188,046   | 181,896  | 6,150   | 3,27  | 6,00               | 5,50 | 2,130          | 2,063  |            |
| 19.03.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 44,96            | 36,15 | 8,81  | 142,195   | 136,463  | 5,732   | 4,03  | 6,00               | 5,50 | 1,643          | 1,202  | НС:2,3,8,9 |
| 20.03.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 51,16            | 40,16 | 11,00 | 199,211   | 190,369  | 8,842   | 4,44  | 6,00               | 5,50 | 2,187          | 2,094  |            |
| 21.03.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 51,24            | 40,08 | 11,16 | 197,584   | 188,777  | 8,807   | 4,46  | 6,00               | 5,50 | 2,202          | 2,107  |            |
| 22.03.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 51,15            | 40,00 | 11,15 | 197,137   | 187,919  | 9,218   | 4,68  | 6,00               | 5,50 | 2,196          | 2,095  |            |
| 23.03.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 50,38            | 38,93 | 11,45 | 182,125   | 174,390  | 7,736   | 4,25  | 6,00               | 5,50 | 2,137          | 1,997  | НС:3,9     |
| 24.03.2024 23   | 24,00    | 0,00   | 51,23            | 39,89 | 11,34 | 201,258   | 191,887  | 9,371   | 4,66  | 6,00               | 5,50 | 2,280          | 2,176  |            |
| Среднее         | 24,00    | 0,00   | 51,77            | 39,94 | 11,83 | 191,954   | 185,559  | 6,396   | 3,33  | 6,00               | 5,50 | 2,287          | 2,200  |            |
| Итого           | 767,90   | 0,10   |                  |       |       | 6142,543  | 5937,880 | 204,664 |       |                    |      | 73,173         | 70,411 |            |
| Время о.периода | 768,00   |        |                  |       |       |           |          |         |       |                    |      |                |        |            |



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Потребитель: ТСН "Парус"  
Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 18

Тип прибора: TCPB-026M  
Номер прибора: 1601034

Показания счетчиков:

| Дата и время | Тнар., ч | Тотказ., ч | M1, т | M2, т | Qпод, Гкал |
|--------------|----------|------------|-------|-------|------------|
| 22.02.2024   |          |            |       |       | 565,384    |
| 24.03.2024   |          |            |       |       | 638,556    |

Описание нештатных ситуаций:

| Код события | Описание                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| НС:2        | ТР1. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР |
| НС:3        | ТР1. Значение расхода меньше отсечки                                |
| НС:8        | ТР2. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР |
| НС:9        | ТР2. Значение расхода меньше отсечки                                |

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru