

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.03.2024 по 16.04.2024

Потребитель: ТСН "Парус"
Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 18

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1601034

Дата	Время, ч		Температура (°C)			Масса (т)				Давление (кгс/см2)		Теплота (Гкал)		События
	Нараб.	Отказ.	t1	t2	Δt	M1	M2	dM	ΔM, %	P1	P2	Qпод	Qобр	
25.03.2024 23	24,00	0,00	50,37	39,41	10,96	198,966	190,959	8,006	4,02	6,00	5,50	2,178	2,093	
26.03.2024 23	24,00	0,00	51,35	39,77	11,58	200,239	192,134	8,105	4,05	6,00	5,50	2,316	2,225	
27.03.2024 23	24,00	0,00	52,17	40,33	11,84	199,669	192,062	7,606	3,81	6,00	5,50	2,361	2,274	
28.03.2024 23	24,00	0,00	51,51	39,93	11,58	199,622	190,415	9,207	4,61	6,00	5,50	2,308	2,205	
29.03.2024 23	24,00	0,00	48,48	38,01	10,47	167,860	161,824	6,037	3,60	6,00	5,50	1,919	1,694	НС:2,3,8,9
30.03.2024 23	24,00	0,00	50,44	39,87	10,57	202,113	194,201	7,912	3,91	6,00	5,50	2,134	2,053	
31.03.2024 23	24,00	0,00	43,81	35,10	8,71	140,946	134,592	6,355	4,51	6,00	5,50	1,476	1,172	НС:2,3,8,9
01.04.2024 23	24,00	0,00	42,90	34,64	8,26	129,948	124,485	5,463	4,20	6,00	5,50	1,435	1,028	НС:2,3,8,9
02.04.2024 23	24,00	0,00	41,23	33,52	7,71	115,231	111,527	3,704	3,21	6,00	5,50	1,251	0,860	НС:2,3,8,9
03.04.2024 23	24,00	0,00	44,63	36,00	8,63	144,243	137,149	7,094	4,92	6,00	5,50	1,459	1,184	НС:2,3,8,9
04.04.2024 23	24,00	0,00	44,80	35,95	8,85	142,818	137,225	5,594	3,92	6,00	5,50	1,564	1,214	НС:2,3,8,9
05.04.2024 23	24,00	0,00	50,50	40,19	10,31	200,220	194,415	5,804	2,90	6,00	5,50	2,063	2,004	
06.04.2024 23	24,00	0,00	46,33	37,02	9,31	153,644	148,483	5,161	3,36	6,00	5,50	1,647	1,382	НС:2,3,8,9
07.04.2024 23	24,00	0,00	42,73	34,86	7,87	130,517	125,486	5,030	3,85	6,00	5,50	1,325	0,988	НС:2,3,8,9
08.04.2024 23	24,00	0,00	41,02	33,87	7,15	118,059	115,265	2,794	2,37	6,00	5,50	1,251	0,824	НС:2,3,8,9
09.04.2024 23	24,00	0,00	36,37	31,73	4,64	89,362	85,930	3,432	3,84	6,00	5,50	0,870	0,399	НС:2,3,8,9
10.04.2024 23	24,00	0,00	19,80	19,49	0,31	0,000	0,000	0,000	не число	6,00	5,50	0,000	0,000	НС:3,9
11.04.2024 23	24,00	0,00	18,94	18,58	0,36	0,000	0,000	0,000	не число	6,00	5,50	0,000	0,000	НС:3,9
12.04.2024 23	24,00	0,00	18,38	18,13	0,25	0,000	0,000	0,000	не число	6,00	5,50	0,000	0,000	НС:3,9
13.04.2024 23	24,00	0,00	18,00	17,76	0,24	0,000	0,000	0,000	не число	6,00	5,50	0,000	0,000	НС:3,9
14.04.2024 23	24,00	0,00	17,65	17,48	0,17	0,000	0,000	0,000	не число	6,00	5,50	0,000	0,000	НС:3,9
15.04.2024 23	24,00	0,00	17,40	17,22	0,18	0,000	0,000	0,000	не число	6,00	5,50	0,000	0,000	НС:3,9
16.04.2024 23	24,00	0,00	17,39	17,15	0,24	0,000	0,000	0,000	не число	6,00	5,50	0,000	0,000	НС:3,9
Среднее	24,00	0,00	37,66	31,13	6,53	110,150	105,920	4,231	2,66	6,00	5,50	1,198	1,026	
Итого	552,00	0,00				2533,455	2436,153	97,302				27,557	23,600	
Время о.периода	552,00													

Показания счетчиков:

Дата и время	Тнар., ч	Тотказ., ч	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал
25.03.2024					638,556
16.04.2024					666,114

Описание нештатных ситуаций:

Код события	Описание
НС:2	ТР1. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:3	ТР1. Значение расхода меньше отсечки
НС:8	ТР2. Значение расхода меньше нижнего предела диапазона измерений ПР
НС:9	ТР2. Значение расхода меньше отсечки



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Отчет подготовил: _____ / _____ /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru