

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Адмирала Макарова, д. 35 блок 1

Номер прибора: 2003700

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	16,04	15,75	0,29	0,000	0,000	0,000	7,151	6,641	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	15,72	15,67	0,05	0,000	0,000	0,000	7,151	6,641	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	18,16	18,11	0,05	0,000	0,000	0,000	7,151	6,641	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	16,50	16,47	0,03	0,000	0,000	0,000	7,151	6,641	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	15,85	15,92	-0,07	0,000	0,000	0,000	7,151	6,641	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	15,27	15,49	-0,22	0,000	0,000	0,000	7,151	6,641	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	15,70	15,85	-0,15	0,000	0,000	0,000	7,151	6,641	0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	29,48	24,38	5,10	24,236	23,881	0,355	7,151	6,641	0,339	0,334
18.11.2023 23	24,00	55,41	43,67	11,74	56,201	56,394	-0,193	7,151	6,641	0,663	0,665
19.11.2023 23	24,00	49,44	39,77	9,67	57,751	58,203	-0,452	7,151	6,641	0,557	0,562
20.11.2023 23	24,00	50,99	40,45	10,54	68,265	68,075	0,190	7,151	6,641	0,716	0,713
21.11.2023 23	24,00	58,24	45,01	13,23	74,663	74,293	0,370	7,151	6,641	0,986	0,982
22.11.2023 23	24,00	56,57	43,81	12,76	75,759	75,370	0,389	7,151	6,641	0,965	0,960
Среднее	24,00	31,80	26,95	4,85	27,452	27,401	0,051	7,151	6,641	0,325	0,324
Итого	312,00				356,875	356,216	0,659			4,226	4,216

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
09.11.2023 23	27484,710	27932,070	296,997	296,478
22.11.2023 23	27841,585	28288,286	301,223	300,693

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru