

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Адмирала Макарова, д. 35 блок 2

Номер прибора: 1901083

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	15,53	15,56	-0,03	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	15,16	15,29	-0,13	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	17,00	17,17	-0,17	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	16,07	16,21	-0,14	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	15,46	15,59	-0,13	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	15,24	15,37	-0,13	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	15,34	15,49	-0,15	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	28,83	23,36	5,47	23,176	23,080	0,096	5,999	5,499	0,349	0,348
18.11.2023 23	24,00	54,85	41,09	13,76	48,556	47,995	0,561	5,999	5,499	0,677	0,669
19.11.2023 23	24,00	48,96	37,51	11,45	49,565	48,762	0,803	5,999	5,499	0,563	0,554
20.11.2023 23	24,00	50,51	38,92	11,59	61,095	61,087	0,008	5,999	5,499	0,710	0,707
21.11.2023 23	24,00	57,69	42,59	15,10	66,144	65,342	0,802	5,999	5,499	0,997	0,985
22.11.2023 23	24,00	56,09	41,98	14,11	65,002	64,207	0,795	5,999	5,499	0,916	0,905
Среднее	24,00	31,29	25,86	5,43	24,118	23,883	0,236	5,999	5,499	0,324	0,321
Итого	312,00				313,538	310,473	3,065			4,213	4,170

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
09.11.2023 23	1,236	0,019	0,000	0,000
22.11.2023 23	314,774	310,492	4,213	4,170

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru