

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 5

Номер прибора: 2000851

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	23,30	21,63	1,67	0,000	0,000	0,000	7,033	6,532	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	22,83	21,36	1,47	0,000	0,000	0,000	7,033	6,532	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	23,06	22,04	1,02	0,000	0,000	0,000	7,033	6,532	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	22,73	21,47	1,26	0,000	0,000	0,000	7,033	6,532	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	22,78	21,42	1,36	0,000	0,000	0,000	7,033	6,532	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	29,23	26,67	2,56	37,711	37,212	0,499	7,033	6,532	0,225	0,222
16.11.2023 23	24,00	42,34	37,57	4,77	108,756	107,433	1,323	7,033	6,532	0,569	0,562
17.11.2023 23	24,00	42,01	36,96	5,05	141,347	139,610	1,737	7,033	6,532	0,830	0,818
18.11.2023 23	24,00	42,98	35,80	7,18	135,248	132,877	2,371	7,033	6,532	0,970	0,953
19.11.2023 23	24,00	40,65	34,51	6,14	138,593	136,255	2,338	7,033	6,532	0,850	0,835
20.11.2023 23	24,00	42,03	35,40	6,63	142,367	140,177	2,190	7,033	6,532	0,949	0,934
21.11.2023 23	24,00	47,02	38,92	8,10	154,282	151,753	2,529	7,033	6,532	1,250	1,230
22.11.2023 23	24,00	47,18	39,42	7,76	163,103	160,164	2,939	7,033	6,532	1,261	1,238
Среднее	24,00	34,47	30,24	4,23	78,570	77,345	1,225	7,033	6,532	0,531	0,523
Итого	312,00				1021,407	1005,481	15,926			6,905	6,793

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
09.11.2023 23	62900,350	61697,681	669,353	656,927
22.11.2023 23	63921,757	62703,162	676,258	663,720

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru