

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 9

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 2003610

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	20,63	19,86	0,77	0,000	0,000	0,000	7,151	6,641	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	20,05	19,38	0,67	0,000	0,000	0,000	7,151	6,641	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	20,06	19,61	0,45	0,000	0,000	0,000	7,151	6,641	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	20,22	19,65	0,57	0,000	0,000	0,000	7,151	6,641	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	19,96	19,28	0,68	0,000	0,000	0,000	7,151	6,641	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	27,63	25,34	2,29	28,766	28,774	-0,008	7,151	6,641	0,148	0,149
16.11.2023 23	24,00	42,34	38,88	3,46	81,497	82,575	-1,078	7,151	6,641	0,314	0,316
17.11.2023 23	23,75	42,07	39,62	2,45	97,160	98,562	-1,402	7,151	6,641	0,326	0,327
18.11.2023 23	24,00	42,96	38,21	4,75	95,359	95,937	-0,578	7,151	6,641	0,453	0,456
19.11.2023 23	24,00	40,63	35,80	4,83	100,612	101,391	-0,779	7,151	6,641	0,485	0,489
20.11.2023 23	24,00	42,02	36,27	5,75	104,971	105,720	-0,749	7,151	6,641	0,606	0,611
21.11.2023 23	24,00	47,04	40,05	6,99	113,313	114,197	-0,884	7,151	6,641	0,792	0,798
22.11.2023 23	24,00	47,18	40,69	6,49	119,712	120,555	-0,843	7,151	6,641	0,773	0,779
Среднее	23,98	33,29	30,20	3,09	57,030	57,516	-0,486	7,151	6,641	0,300	0,302
Итого	311,75				741,390	747,711	-6,321			3,896	3,924

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
09.11.2023 23	37769,489	38105,901	347,784	350,890
22.11.2023 23	38510,879	38853,612	351,680	354,813

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru