

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом  
Адрес: г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 11

Тип прибора: СПТ944  
Номер прибора: 00569

| Дата          | Теплосистема 1 - отопление |        |        |        |         |         |        |              |              | Теплота<br>(Гкал)<br>Qпод | Теплота<br>(Гкал)<br>Qобр |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
|               | ВР, ч                      | t1, °C | t2, °C | dt, °C | M1, т   | M2, т   | Mтс, т | P1,<br>кг/м³ | P2,<br>кг/м³ |                           |                           |
| 10.11.2023 23 | 24,00                      | 19,92  | 19,91  | 0,02   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 1,950        | 1,997        | 0,000                     | 0,000                     |
| 11.11.2023 23 | 24,00                      | 19,51  | 19,62  | -0,10  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 1,970        | 2,017        | 0,000                     | -0,000                    |
| 12.11.2023 23 | 24,00                      | 19,74  | 19,74  | 0,00   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 1,947        | 1,991        | 0,000                     | 0,000                     |
| 13.11.2023 23 | 24,00                      | 55,40  | 41,85  | 13,55  | 10,053  | 10,421  | -0,368 | 3,522        | 3,122        | 0,127                     | 0,141                     |
| 14.11.2023 23 | 24,00                      | 25,39  | 20,75  | 4,63   | 0,012   | 0,052   | -0,040 | 4,017        | 3,929        | 0,000                     | 0,000                     |
| 15.11.2023 23 | 24,00                      | 43,38  | 36,16  | 7,22   | 12,643  | 12,587  | 0,056  | 4,430        | 4,313        | 0,099                     | 0,091                     |
| 16.11.2023 23 | 24,00                      | 42,85  | 35,48  | 7,37   | 34,997  | 35,146  | -0,148 | 3,910        | 3,665        | 0,261                     | 0,259                     |
| 17.11.2023 23 | 24,00                      | 43,20  | 35,83  | 7,38   | 51,023  | 51,281  | -0,257 | 4,887        | 4,702        | 0,376                     | 0,378                     |
| 18.11.2023 23 | 23,34                      | 43,17  | 33,73  | 9,44   | 50,688  | 50,560  | 0,129  | 5,180        | 5,160        | 0,478                     | 0,477                     |
| 19.11.2023 23 | 24,00                      | 40,80  | 31,96  | 8,84   | 55,235  | 55,072  | 0,163  | 5,232        | 5,233        | 0,489                     | 0,487                     |
| 20.11.2023 23 | 24,00                      | 42,34  | 32,44  | 9,90   | 57,073  | 56,801  | 0,272  | 5,386        | 5,393        | 0,563                     | 0,563                     |
| 21.11.2023 23 | 24,00                      | 47,33  | 35,22  | 12,12  | 62,056  | 61,562  | 0,495  | 5,329        | 5,332        | 0,749                     | 0,746                     |
| 22.11.2023 23 | 24,00                      | 47,54  | 36,25  | 11,28  | 65,046  | 64,777  | 0,270  | 4,821        | 4,801        | 0,735                     | 0,731                     |
| Среднее       | 23,95                      | 37,74  | 30,69  | 7,05   | 30,679  | 30,635  | 0,044  | 4,045        | 3,974        | 0,298                     | 0,298                     |
| Итого         | 311,34                     |        |        |        | 398,827 | 398,257 | 0,570  |              |              | 3,877                     | 3,873                     |

## Показания счетчиков:

| Дата и время | M1, т     | M2, т     | W, Гкал |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 10.11.2023   | 19156,949 | 19044,863 | 313,934 |
| 22.11.2023   | 19555,776 | 19443,120 | 317,810 |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru