

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 11

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 00569

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	53,57	38,69	14,89	58,275	58,570	-0,295	6,080	6,091	0,859	0,872
24.03.2024 23	24,00	54,91	39,12	15,78	57,282	57,634	-0,352	5,587	5,598	0,901	0,910
25.03.2024 23	24,00	54,27	38,61	15,66	47,461	47,768	-0,306	5,871	5,883	0,748	0,748
26.03.2024 23	22,68	50,84	37,03	13,81	50,876	51,222	-0,346	5,864	5,849	0,690	0,707
27.03.2024 23	24,00	56,31	39,38	16,92	57,689	58,041	-0,352	5,514	5,525	0,969	0,982
28.03.2024 23	24,00	58,88	40,87	18,01	57,728	58,068	-0,341	5,668	5,682	1,037	1,046
29.03.2024 23	24,00	58,12	41,02	17,10	57,726	58,070	-0,344	5,722	5,735	0,985	0,993
30.03.2024 23	24,00	58,46	41,43	17,04	57,895	58,236	-0,342	5,804	5,817	0,985	0,992
31.03.2024 23	24,00	59,17	40,92	18,25	52,705	53,034	-0,328	5,351	5,372	0,959	0,968
01.04.2024 23	24,00	56,34	38,86	17,49	40,857	41,140	-0,283	5,195	5,224	0,722	0,719
02.04.2024 23	24,00	53,11	36,21	16,90	8,784	8,862	-0,078	5,082	5,111	0,160	0,150
03.04.2024 23	24,00	24,64	23,73	0,91	1,355	1,409	-0,054	4,631	4,682	0,022	0,001
04.04.2024 23	24,00	54,73	37,74	16,98	49,754	50,091	-0,338	5,122	5,146	0,843	0,851
05.04.2024 23	24,00	54,35	37,70	16,65	31,911	32,137	-0,226	5,215	5,243	0,528	0,535
06.04.2024 23	24,00	56,37	38,20	18,17	28,219	28,417	-0,198	4,886	4,913	0,514	0,516
07.04.2024 23	24,00	57,78	38,58	19,20	21,986	22,133	-0,146	4,943	4,972	0,419	0,425
08.04.2024 23	24,00	49,28	32,66	16,62	4,807	5,048	-0,241	5,271	5,250	0,082	0,084
09.04.2024 23	24,00	53,57	37,63	15,94	22,045	22,190	-0,145	5,179	5,198	0,341	0,354
10.04.2024 23	24,00	45,39	32,44	12,95	6,466	6,515	-0,050	5,368	5,379	0,086	0,084
11.04.2024 23	23,05	51,65	37,33	14,32	34,675	34,923	-0,249	5,282	5,297	0,493	0,500
12.04.2024 23	24,00	50,08	35,57	14,51	20,530	20,693	-0,162	5,201	5,219	0,309	0,300
13.04.2024 23	24,00	49,75	35,60	14,15	17,891	18,029	-0,138	5,221	5,236	0,257	0,255
14.04.2024 23	24,00	50,50	35,13	15,37	19,197	19,451	-0,254	4,834	4,864	0,291	0,299
15.04.2024 23	24,00	22,96	21,71	1,25	0,001	0,000	0,001	4,906	5,011	0,000	0,000
16.04.2024 23	24,00	21,72	21,50	0,23	0,004	0,243	-0,239	4,833	4,946	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	20,74	20,78	-0,04	0,000	0,000	0,000	3,875	3,923	0,000	-0,000
Среднее	23,91	49,13	35,32	13,81	31,005	31,228	-0,223	5,250	5,276	0,508	0,511
Итого	621,72				806,117	811,924	-5,807			13,203	13,292

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
23.03.2024	26709,602	26628,726	427,839
17.04.2024	27515,719	27440,650	441,042

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru