

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3

Номер прибора: 2200078

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	0,00	15,99	15,94	0,05	0,000	0,000	0,000	2,243	2,305	0,000	0,000
11.11.2023 23	0,00	15,23	15,12	0,11	0,000	0,000	0,000	2,233	2,294	0,000	0,000
12.11.2023 23	0,00	16,43	16,41	0,02	0,000	0,000	0,000	2,243	2,305	0,000	0,000
13.11.2023 23	0,00	16,22	16,24	-0,02	0,000	0,000	0,000	2,233	2,294	0,000	0,000
14.11.2023 23	0,00	15,97	15,98	-0,01	0,000	0,000	0,000	2,233	2,294	0,000	0,000
15.11.2023 23	0,00	16,01	16,02	-0,01	0,000	0,000	0,000	2,223	2,284	0,000	0,000
16.11.2023 23	0,00	16,34	16,39	-0,05	0,000	0,000	0,000	2,223	2,284	0,000	0,000
17.11.2023 23	0,00	15,66	15,65	0,01	0,000	0,000	0,000	2,203	2,264	0,000	0,000
18.11.2023 23	0,00	15,20	15,22	-0,02	0,000	0,000	0,000	2,203	2,264	0,000	0,000
19.11.2023 23	0,00	15,32	15,37	-0,05	0,000	0,000	0,000	2,213	2,274	0,000	0,000
20.11.2023 23	0,00	15,26	15,28	-0,02	0,000	0,000	0,000	2,192	2,264	0,000	0,000
21.11.2023 23	8,18	25,65	23,34	2,31	29,537	30,015	-0,479	2,396	2,243	0,211	0,216
22.11.2023 23	24,00	46,11	40,25	5,86	91,740	91,859	-0,119	2,794	2,243	0,538	0,539
Среднее	2,48	18,88	18,25	0,63	9,329	9,375	-0,046	2,279	2,278	0,058	0,058
Итого	32,18				121,277	121,875	-0,598			0,749	0,755

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
10.11.2023	55206,172	44383,044	165,949
22.11.2023	55327,449	44504,918	166,698

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru