

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 23.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3

Номер прибора: 2200078

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	21,48	43,80	36,98	6,82	64,593	64,627	-0,034	0,415	0,378	0,401	0,399
24.03.2024 23	24,00	44,98	38,63	6,35	71,484	71,615	-0,131	0,410	0,369	0,454	0,455
25.03.2024 23	19,22	44,85	36,38	8,47	60,454	60,579	-0,125	0,413	0,380	0,399	0,390
26.03.2024 23	23,25	43,03	36,97	6,06	69,091	69,340	-0,249	0,393	0,353	0,419	0,421
27.03.2024 23	22,55	43,41	37,41	6,00	70,954	71,240	-0,286	0,410	0,369	0,426	0,428
28.03.2024 23	23,73	44,83	38,49	6,34	70,929	71,172	-0,243	0,397	0,356	0,449	0,451
29.03.2024 23	22,00	43,50	37,69	5,81	70,695	70,974	-0,279	0,365	0,324	0,410	0,412
30.03.2024 23	22,53	43,48	37,79	5,69	70,821	71,087	-0,266	0,363	0,323	0,403	0,404
31.03.2024 23	24,00	44,18	38,34	5,84	71,044	71,284	-0,240	0,336	0,296	0,415	0,416
01.04.2024 23	9,23	44,77	32,98	11,79	36,847	36,961	-0,114	0,373	0,357	0,289	0,273
02.04.2024 23	8,77	47,16	32,09	15,07	31,776	31,950	-0,174	0,375	0,363	0,279	0,250
03.04.2024 23	1,87	49,47	29,79	19,68	15,224	15,259	-0,035	0,408	0,406	0,236	0,227
04.04.2024 23	20,85	43,44	37,91	5,53	80,078	80,388	-0,310	0,341	0,288	0,443	0,445
05.04.2024 23	12,20	47,53	35,71	11,82	53,902	54,075	-0,173	0,359	0,328	0,356	0,343
06.04.2024 23	13,32	51,20	37,35	13,85	51,220	51,172	0,048	0,365	0,334	0,410	0,390
07.04.2024 23	13,20	35,51	30,68	4,83	35,069	34,875	0,194	0,345	0,324	0,216	0,218
08.04.2024 23	9,35	32,84	30,74	2,10	30,137	30,294	-0,157	0,340	0,320	0,228	0,229
09.04.2024 23	8,72	47,29	31,97	15,32	26,200	26,353	-0,153	0,373	0,355	0,257	0,217
10.04.2024 23	3,75	46,15	28,53	17,62	17,620	17,690	-0,070	0,388	0,381	0,231	0,194
11.04.2024 23	16,27	45,20	33,31	11,89	31,401	31,083	0,317	0,363	0,336	0,278	0,260
12.04.2024 23	13,58	36,67	33,19	3,48	34,012	34,129	-0,117	0,334	0,303	0,243	0,244
13.04.2024 23	5,03	26,91	24,58	2,33	20,070	19,627	0,443	0,320	0,305	0,061	0,057
14.04.2024 23	0,00	19,82	19,54	0,28	19,690	19,895	-0,205	0,335	0,320	0,001	0,001
15.04.2024 23	0,00	18,78	17,73	1,05	0,111	0,236	-0,125	0,389	0,394	0,000	0,000
16.04.2024 23	0,00	18,28	18,30	-0,02	0,008	0,000	0,008	0,344	0,349	0,000	0,000
17.04.2024 23	0,00	18,23	18,24	-0,01	0,000	0,000	0,000	0,350	0,355	0,000	0,000
18.04.2024 23	0,00	18,35	18,27	0,08	0,001	0,000	0,001	0,329	0,347	0,000	0,000
19.04.2024 23	0,00	18,27	18,31	-0,04	0,000	0,000	0,000	0,206	0,208	0,000	0,000
20.04.2024 23	0,00	18,23	18,25	-0,02	0,000	0,000	0,000	0,126	0,112	0,000	0,000
Среднее	11,69	37,25	30,56	6,69	38,049	38,135	-0,085	0,354	0,332	0,252	0,246
Итого	338,90				1103,432	1105,906	-2,474			7,306	7,127

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
23.03.2024	64435,449	53633,859	234,623
20.04.2024	65538,881	54739,765	241,928

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru