

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4

Номер прибора: 1600650

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	17,54	17,01	0,53	0,000	0,000	0,000	6,108	5,608	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	16,64	16,16	0,48	0,000	0,000	0,000	6,108	5,608	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	17,54	17,20	0,34	0,000	0,000	0,000	6,108	5,608	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	17,45	17,14	0,31	0,000	0,000	0,000	6,108	5,608	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	17,33	16,99	0,34	0,000	0,000	0,000	6,108	5,608	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	17,20	16,89	0,31	0,000	0,020	-0,020	6,108	5,608	0,000	-0,000
16.11.2023 23	24,00	17,42	17,08	0,34	0,000	0,000	0,000	6,108	5,608	0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	18,14	17,88	0,26	30,649	30,541	0,107	6,108	5,608	0,052	0,051
18.11.2023 23	24,00	28,96	26,41	2,55	129,472	128,915	0,557	6,108	5,608	0,331	0,329
19.11.2023 23	24,00	38,94	33,14	5,80	129,647	129,363	0,284	6,108	5,608	0,754	0,752
20.11.2023 23	24,00	48,64	39,83	8,81	126,112	126,109	0,003	6,108	5,608	1,112	1,112
21.11.2023 23	24,00	46,84	38,02	8,82	116,550	116,297	0,253	6,108	5,608	1,025	1,023
22.11.2023 23	24,00	46,95	37,96	8,99	111,151	110,778	0,372	6,108	5,608	0,999	0,997
Среднее	24,00	26,89	23,98	2,91	49,506	49,386	0,120	6,108	5,608	0,329	0,328
Итого	312,00				643,579	642,024	1,556			4,273	4,264

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
10.11.2023	47082,727	47094,004	430,339
22.11.2023	47726,307	47736,028	434,612

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru