

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя с 10.11.2023 по 22.11.2023

Прибор Прибор: КАРАТ-307 (10123016)
Потребитель Жилой дом
Адрес узла г. Туапсе, ул. Б. Хмельницкого, 5

Дата	ВР, ч	Теплосистема 1 - Отопление								Итого по ТС1	
		t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, МПа	P2, МПа	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
10.11.2023	24.00	15.84	15.07	0.76	0.017	0.000	0.017	0.00	0.52	0.000	0.000
11.11.2023	24.00	14.92	14.16	0.76	0.008	0.000	0.008	0.00	0.52	0.000	0.000
12.11.2023	24.00	17.04	16.71	0.33	0.052	0.000	0.052	0.00	0.52	0.000	0.000
13.11.2023	24.00	16.75	16.30	0.45	0.027	0.000	0.027	0.00	0.52	0.000	0.000
14.11.2023	24.00	16.45	15.89	0.56	0.000	0.000	0.000	0.00	0.52	0.000	0.000
15.11.2023	24.00	16.45	15.93	0.52	0.017	0.000	0.017	0.00	0.52	0.000	0.000
16.11.2023	24.00	16.91	16.42	0.49	0.019	0.000	0.019	0.00	0.52	0.000	0.000
17.11.2023	24.00	15.68	14.96	0.72	0.000	0.000	0.000	0.00	0.52	0.000	0.000
18.11.2023	24.00	36.48	31.18	5.30	21.728	21.387	0.342	0.29	0.52	0.392	0.390
19.11.2023	24.00	67.14	49.87	17.27	60.620	60.404	0.216	0.72	0.53	1.049	1.045
20.11.2023	24.00	64.14	48.29	15.86	60.394	60.075	0.318	0.72	0.53	0.960	0.955
21.11.2023	24.00	63.91	45.92	17.99	50.023	49.714	0.308	0.68	0.52	0.884	0.881
22.11.2023	24.00	63.33	44.51	18.82	36.762	37.131	(0.370)	0.61	0.53	0.789	0.798
Среднее	24.00	32.70	26.55	6.14	17.667	17.593	0.073	0.23	0.52	0.313	0.313
Итого	312.00				229.666	228.712	0.955			4.074	4.069

Отчет подготовил: инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11/2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46