

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30

Номер прибора: 1601129

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	15,26	16,10	-0,84	0,195	1,092	-0,896	3,396	3,202	-0,001	-0,005
11.11.2023 23	24,00	16,35	16,53	-0,18	0,015	0,013	0,002	0,683	0,714	-0,000	-0,000
12.11.2023 23	24,00	17,13	17,17	-0,04	0,002	0,001	0,001	0,214	0,245	0,000	-0,000
13.11.2023 23	24,00	17,37	17,42	-0,05	0,000	0,000	0,000	1,540	0,245	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	17,15	17,25	-0,10	0,001	0,000	0,001	6,016	4,966	-0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	32,69	29,69	3,00	155,918	156,289	-0,371	4,140	3,753	0,886	0,896
16.11.2023 23	24,00	47,97	40,29	7,68	225,993	225,901	0,092	3,589	3,396	1,726	1,728
17.11.2023 23	24,00	55,61	45,37	10,24	236,209	236,118	0,091	4,405	4,191	2,434	2,437
18.11.2023 23	24,00	55,76	45,73	10,03	237,092	237,089	0,003	4,660	4,456	2,403	2,406
19.11.2023 23	24,00	52,87	43,45	9,42	226,588	226,517	0,072	5,476	5,292	2,126	2,127
20.11.2023 23	24,00	54,90	43,97	10,93	208,097	208,097	-0,000	5,037	4,884	2,262	2,266
21.11.2023 23	24,00	59,30	45,93	13,37	192,369	192,369	0,000	5,262	5,139	2,568	2,572
22.11.2023 23	23,98	51,59	41,15	10,44	183,432	183,333	0,098	5,374	5,272	1,916	1,918
Среднее	24,00	38,00	32,31	5,68	128,147	128,217	-0,070	3,830	3,520	1,255	1,257
Итого	311,98				1665,912	1666,820	-0,908			16,320	16,345

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
10.11.2023	110779,578	110482,760	1666,951
22.11.2023	112445,490	112149,579	1683,271

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru