

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30

Номер прибора: 1601129

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	59,21	45,01	14,20	172,706	172,696	0,010	5,598	5,496	2,449	2,452
24.03.2024 23	24,00	56,58	43,42	13,16	172,777	172,772	0,005	5,517	5,425	2,271	2,274
25.03.2024 23	24,00	51,32	41,30	10,02	144,308	144,313	-0,004	5,292	5,221	1,849	1,852
26.03.2024 23	24,00	61,01	46,11	14,90	177,334	177,296	0,038	5,608	5,506	2,639	2,642
27.03.2024 23	24,00	61,19	46,44	14,75	176,666	176,638	0,028	5,619	5,517	2,601	2,604
28.03.2024 23	24,00	54,51	42,67	11,84	178,955	178,802	0,153	5,588	5,486	2,114	2,115
29.03.2024 23	24,00	53,77	42,50	11,27	178,050	178,010	0,040	5,649	5,547	2,001	2,004
30.03.2024 23	24,00	48,07	39,19	8,88	179,255	179,244	0,011	5,639	5,537	1,589	1,592
31.03.2024 23	24,00	51,36	41,06	10,30	179,786	179,769	0,017	5,629	5,537	1,848	1,852
01.04.2024 23	24,00	41,44	36,58	4,86	104,111	104,142	-0,031	4,966	4,925	1,122	1,125
02.04.2024 23	24,00	37,74	35,10	2,64	80,152	80,134	0,018	4,752	4,742	0,785	0,786
03.04.2024 23	24,00	28,24	26,95	1,29	50,746	50,822	-0,076	4,456	4,477	0,463	0,465
04.04.2024 23	24,00	42,86	37,31	5,55	117,561	117,765	-0,204	4,915	4,864	1,254	1,260
05.04.2024 23	24,00	48,53	39,69	8,84	171,012	170,960	0,052	5,323	5,231	1,625	1,628
06.04.2024 23	24,00	41,72	36,53	5,19	125,189	125,159	0,030	4,742	4,680	1,172	1,174
07.04.2024 23	24,00	35,84	33,84	2,00	73,485	73,461	0,024	4,436	4,426	0,717	0,718
08.04.2024 23	24,00	35,39	32,38	3,01	95,880	95,904	-0,024	4,609	4,579	0,831	0,832
09.04.2024 23	24,00	35,30	33,64	1,66	66,579	66,793	-0,214	4,191	4,181	0,655	0,662
10.04.2024 23	24,00	27,80	26,85	0,95	51,111	51,150	-0,039	3,916	3,926	0,418	0,419
11.04.2024 23	24,00	30,55	31,81	-1,26	48,977	48,965	0,012	2,407	2,417	0,399	0,400
12.04.2024 23	24,00	21,40	23,56	-2,16	0,002	0,002	0,000	1,642	1,693	-0,000	-0,000
13.04.2024 23	24,00	20,72	22,15	-1,43	0,017	0,019	-0,001	1,846	1,886	-0,000	-0,000
14.04.2024 23	24,00	20,32	21,32	-1,00	0,030	0,030	0,000	1,948	1,999	-0,000	-0,000
15.04.2024 23	24,00	20,08	21,34	-1,26	0,050	0,047	0,002	1,948	1,999	-0,000	-0,000
16.04.2024 23	24,00	20,27	20,54	-0,27	0,004	0,004	0,000	1,397	1,438	-0,000	-0,000
Среднее	24,00	40,21	34,69	5,52	101,790	101,796	-0,006	4,305	4,269	1,152	1,154
Итого	600,00				2544,746	2544,897	-0,151			28,803	28,855

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
23.03.2024	132042,866	131742,279	1959,344
17.04.2024	134587,612	134287,175	1988,146

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru