

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52

Номер прибора: 46873

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	0,00	21,97	22,42	-0,45	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
11.11.2023 23	24,00	0,00	21,59	22,07	-0,48	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
12.11.2023 23	24,00	0,00	22,10	22,65	-0,55	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
13.11.2023 23	24,00	0,00	21,97	22,51	-0,54	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
14.11.2023 23	24,00	0,00	21,71	22,24	-0,53	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
15.11.2023 23	24,00	0,00	30,66	40,07	-9,41	0,000	56,460	-56,460	6,00	5,50	0,000	-0,531
16.11.2023 23	24,00	0,00	47,71	42,32	5,39	0,000	142,220	-142,220	6,00	5,50	0,000	0,767
17.11.2023 23	24,00	0,00	55,46	48,38	7,08	0,000	157,450	-157,450	6,00	5,50	0,000	1,115
18.11.2023 23	24,00	0,00	49,39	48,80	0,59	53,370	156,560	-103,190	6,00	5,50	0,318	0,092
19.11.2023 23	24,00	0,00	52,78	46,07	6,71	151,060	151,150	-0,090	6,00	5,50	1,014	1,014
20.11.2023 23	24,00	0,00	54,57	46,73	7,84	137,770	137,930	-0,160	6,00	5,50	1,081	1,081
21.11.2023 23	24,00	0,00	59,14	49,47	9,67	126,900	127,220	-0,320	6,00	5,50	1,227	1,230
22.11.2023 23	24,00	0,00	51,29	43,85	7,44	123,090	123,030	0,060	6,00	5,50	0,918	0,915
Среднее	24,00	0,00	39,26	36,74	2,52	45,553	80,925	-35,372	6,00	5,50	0,351	0,437
Итого	312,00	0,00				592,190	1052,020	-459,830			4,558	5,684

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru