

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Богдана Хмельницкого, д. 68

Номер прибора: 1318924

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	13,89	14,38	2,55	0,370	0,480	-0,110	6,118	5,608	0,001	0,001
11.11.2023 23	24,00	14,59	15,78	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	19,01	18,90	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	14,49	14,47	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	13,45	13,42	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	30,03	28,66	2,08	35,036	35,262	-0,225	6,118	5,608	0,070	0,073
16.11.2023 23	24,00	46,30	43,15	3,15	53,178	53,217	-0,040	6,118	5,608	0,168	0,168
17.11.2023 23	24,00	34,54	31,71	3,94	19,083	19,222	-0,138	6,118	5,608	0,074	0,076
18.11.2023 23	24,00	20,49	20,25	5,10	7,683	7,165	0,519	6,118	5,608	0,048	0,037
19.11.2023 23	24,00	35,90	33,91	3,87	33,336	33,063	0,273	6,118	5,608	0,130	0,128
20.11.2023 23	24,00	53,17	48,76	4,39	50,999	50,865	0,134	6,118	5,608	0,224	0,223
21.11.2023 23	24,00	57,80	52,22	5,59	46,688	46,558	0,130	6,118	5,608	0,261	0,260
22.11.2023 23	24,00	50,39	45,96	4,43	46,262	46,125	0,137	6,118	5,608	0,205	0,204
Среднее	24,00	31,08	29,35	2,70	22,510	22,458	0,052	6,118	5,608	0,091	0,090
Итого	312,00				292,634	291,956	0,679			1,180	1,170

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
10.11.2023	101,321	44,221
22.11.2023	102,000	45,401

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru