

Отчет о потреблении холодного водоснабжения за период с 26.12.2021 по 25.01.2022

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок А

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1201957

Дата	ТС 3 - ХВС		
	ВР, ч	V1, м³	P1, кг/см³
26.12.2021 23	24,00	35,492	0,000
27.12.2021 23	24,00	35,392	0,000
28.12.2021 23	24,00	33,976	0,000
29.12.2021 23	24,00	36,550	0,000
30.12.2021 23	24,00	38,326	0,000
31.12.2021 23	24,00	38,849	0,000
01.01.2022 23	24,00	34,056	0,000
02.01.2022 23	24,00	31,028	0,000
03.01.2022 23	24,00	32,252	0,000
04.01.2022 23	24,00	33,084	0,000
05.01.2022 23	24,00	34,580	0,000
06.01.2022 23	24,00	33,727	0,000
07.01.2022 23	24,00	34,886	0,000
08.01.2022 23	24,00	33,420	0,000
09.01.2022 23	24,00	35,387	0,000
10.01.2022 23	24,00	32,610	0,000
11.01.2022 23	24,00	33,812	0,000
12.01.2022 23	24,00	31,276	0,000
13.01.2022 23	24,00	31,256	0,000
14.01.2022 23	24,00	32,890	0,000
15.01.2022 23	24,00	33,113	0,000
16.01.2022 23	24,00	31,784	0,000
17.01.2022 23	24,00	31,636	0,000
18.01.2022 23	24,00	32,794	0,000
19.01.2022 23	24,00	33,164	0,000
20.01.2022 23	24,00	32,833	0,000
21.01.2022 23	24,00	31,487	0,000
22.01.2022 23	24,00	33,237	0,000
23.01.2022 23	24,00	30,637	0,000
24.01.2022 23	24,00	30,492	0,000
25.01.2022 23	24,00	33,037	0,000
Среднее	24,00	33,454	0,000
Итого	744,00	1037,061	

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru