

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 13.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Бондаренко, д. 3

Номер прибора: 803333

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
13.11.2023 23	24,00	23,44	20,29	3,15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	23,15	20,16	2,99	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	51,67	40,22	11,45	83,282	83,080	0,202	0,960	0,961
16.11.2023 23	24,00	50,19	38,74	11,45	136,298	136,258	0,040	1,559	1,558
17.11.2023 23	24,00	47,12	34,60	12,52	89,061	89,045	0,016	1,114	1,114
18.11.2023 23	24,00	48,05	36,16	11,89	127,663	127,602	0,061	1,517	1,516
19.11.2023 23	24,00	46,68	35,76	10,92	129,205	129,063	0,142	1,408	1,407
20.11.2023 23	24,00	47,06	35,69	11,37	128,236	128,236	0,000	1,456	1,456
21.11.2023 23	24,00	51,24	37,77	13,47	135,045	135,046	-0,001	1,817	1,817
22.11.2023 23	24,00	56,11	41,50	14,61	146,474	146,474	0,000	2,138	2,138
Среднее	24,00	44,47	34,09	10,38	97,526	97,480	0,046	1,197	1,197
Итого	240,00				975,264	974,804	0,460	11,969	11,968

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
13.11.2023	40075,381	40072,282	636,384	636,371
22.11.2023	41050,645	41047,086	648,353	648,339

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru