

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.02.2024 по 22.03.2024

Потребитель: ЖСК-2 "ДРУЖБА"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Бондаренко, д. 4

Номер прибора: 2100759

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2024 23	21,75	57,79	45,16	12,63	128,485	126,608	1,878	5,099	4,589	1,621	1,599
22.02.2024 23	21,65	58,23	45,44	12,79	127,862	126,383	1,479	5,099	4,589	1,636	1,618
23.02.2024 23	21,43	57,25	44,90	12,35	126,639	125,275	1,364	5,099	4,589	1,563	1,547
24.02.2024 23	21,77	57,36	45,17	12,19	128,655	127,033	1,622	5,099	4,589	1,566	1,547
25.02.2024 23	21,57	57,72	45,34	12,38	127,397	125,529	1,868	5,099	4,589	1,577	1,554
26.02.2024 23	20,83	57,26	44,74	12,52	123,093	121,380	1,713	5,099	4,589	1,540	1,520
27.02.2024 23	19,33	57,56	44,30	13,26	114,211	113,000	1,211	5,099	4,589	1,512	1,498
28.02.2024 23	18,80	57,99	44,24	13,75	111,035	109,655	1,380	5,099	4,589	1,527	1,509
29.02.2024 23	16,28	58,09	42,81	15,28	96,163	95,149	1,014	5,099	4,589	1,454	1,441
01.03.2024 23	13,50	57,62	40,76	16,86	79,750	79,434	0,315	5,099	4,589	1,343	1,340
02.03.2024 23	13,52	56,60	40,23	16,37	79,890	79,302	0,587	5,099	4,589	1,306	1,299
03.03.2024 23	13,57	56,71	40,50	16,21	80,181	79,651	0,530	5,099	4,589	1,298	1,291
04.03.2024 23	13,63	57,40	41,01	16,39	80,545	80,130	0,414	5,099	4,589	1,320	1,315
05.03.2024 23	13,63	57,51	41,13	16,38	80,541	80,097	0,444	5,099	4,589	1,318	1,313
06.03.2024 23	13,58	56,85	40,82	16,03	80,274	79,919	0,355	5,099	4,589	1,285	1,282
07.03.2024 23	13,55	55,30	39,99	15,31	80,136	79,854	0,281	5,099	4,589	1,226	1,223
08.03.2024 23	13,48	56,09	40,00	16,09	79,713	79,518	0,195	5,099	4,589	1,282	1,280
09.03.2024 23	13,50	56,11	39,85	16,26	79,811	79,542	0,269	5,099	4,589	1,296	1,293
10.03.2024 23	13,52	56,41	39,79	16,62	79,896	79,623	0,273	5,099	4,589	1,327	1,324
11.03.2024 23	13,42	55,56	39,36	16,20	79,340	79,279	0,060	5,099	4,589	1,284	1,284
12.03.2024 23	13,48	56,09	39,68	16,41	79,713	79,438	0,275	5,099	4,589	1,307	1,304
13.03.2024 23	13,48	56,06	40,00	16,06	79,714	79,676	0,038	5,099	4,589	1,279	1,280
14.03.2024 23	13,53	55,82	40,18	15,64	80,019	79,730	0,289	5,099	4,589	1,250	1,248
15.03.2024 23	13,50	55,59	40,18	15,41	79,929	79,720	0,209	5,099	4,589	1,231	1,228
16.03.2024 23	13,58	56,53	40,62	15,91	80,287	79,866	0,421	5,099	4,589	1,276	1,271
17.03.2024 23	13,52	55,88	40,37	15,51	79,918	79,675	0,244	5,099	4,589	1,237	1,236
18.03.2024 23	13,60	55,79	40,37	15,42	80,415	79,725	0,690	5,099	4,589	1,238	1,229
19.03.2024 23	13,62	55,52	40,39	15,13	80,524	80,141	0,383	5,099	4,589	1,218	1,213
20.03.2024 23	13,58	56,03	40,63	15,40	80,307	79,677	0,630	5,099	4,589	1,236	1,228
21.03.2024 23	13,97	55,19	40,35	14,84	82,605	81,193	1,412	5,099	4,589	1,223	1,204
22.03.2024 23	12,28	51,28	38,48	12,80	72,706	71,403	1,303	5,099	4,589	1,052	1,035
Среднее	15,50	56,49	41,51	14,98	91,605	90,858	0,747	5,099	4,589	1,349	1,340
Итого	480,47				2839,752	2816,606	23,146			41,826	41,553

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.02.2024	35624,351	42616,497	379,589
22.03.2024	38464,103	45433,104	421,415

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru