

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 23.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: ЖСК-2 "ДРУЖБА"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Бондаренко, д. 4

Номер прибора: 2100759

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	14,05	53,47	39,21	14,26	83,170	81,418	1,752	0,500	0,450	1,185	1,161
24.03.2024 23	14,02	54,53	39,59	14,94	82,930	81,198	1,732	0,500	0,450	1,238	1,214
25.03.2024 23	11,68	52,45	37,17	15,28	69,354	68,459	0,895	0,500	0,450	1,034	1,027
26.03.2024 23	13,20	50,72	37,40	13,32	78,210	76,600	1,610	0,500	0,450	1,085	1,064
27.03.2024 23	13,95	55,56	39,79	15,77	82,494	80,596	1,898	0,500	0,450	1,300	1,272
28.03.2024 23	14,00	56,12	40,25	15,87	82,766	80,542	2,225	0,500	0,450	1,312	1,278
29.03.2024 23	14,23	55,28	40,29	14,99	84,182	81,811	2,371	0,500	0,450	1,258	1,225
30.03.2024 23	13,83	55,98	40,65	15,33	81,787	79,785	2,002	0,500	0,450	1,252	1,223
31.03.2024 23	14,48	56,86	41,67	15,19	85,592	83,689	1,903	0,500	0,450	1,297	1,270
01.04.2024 23	11,05	54,63	37,72	16,91	65,360	63,940	1,420	0,500	0,450	0,996	0,977
02.04.2024 23	3,88	51,86	29,65	22,21	22,993	23,472	-0,479	0,500	0,450	0,530	0,543
03.04.2024 23	4,10	50,42	30,08	20,34	24,286	24,542	-0,256	0,500	0,450	0,521	0,528
04.04.2024 23	3,80	43,90	27,12	16,78	22,542	22,974	-0,431	0,500	0,450	0,424	0,439
05.04.2024 23	18,12	53,66	41,56	12,10	107,228	103,243	3,985	0,500	0,450	1,284	1,239
06.04.2024 23	21,52	54,83	43,96	10,87	127,284	122,490	4,794	0,500	0,450	1,382	1,331
07.04.2024 23	10,75	53,72	36,37	17,35	63,575	61,799	1,777	0,500	0,450	0,903	0,882
08.04.2024 23	4,72	53,12	30,68	22,44	27,925	27,548	0,377	0,500	0,450	0,626	0,618
09.04.2024 23	3,62	47,27	28,81	18,46	21,422	21,620	-0,198	0,500	0,450	0,474	0,481
10.04.2024 23	5,15	53,55	31,35	22,20	30,481	29,970	0,510	0,500	0,450	0,677	0,667
11.04.2024 23	4,75	51,07	29,76	21,31	28,149	27,795	0,355	0,500	0,450	0,599	0,593
12.04.2024 23	4,93	52,33	30,24	22,09	29,219	28,776	0,442	0,500	0,450	0,645	0,636
13.04.2024 23	5,13	54,40	30,91	23,49	30,371	30,025	0,347	0,500	0,450	0,714	0,707
14.04.2024 23	3,28	49,10	28,89	20,21	20,748	20,953	-0,205	0,500	0,450	0,426	0,432
15.04.2024 23	0,32	30,46	23,69	6,77	2,970	3,140	-0,170	0,500	0,450	0,057	0,061
16.04.2024 23	0,00	19,76	19,38	0,38	0,000	0,000	0,000	0,500	0,450	0,000	0,000
17.04.2024 23	0,00	19,30	19,13	0,17	0,000	0,000	0,000	0,500	0,450	0,000	0,000
18.04.2024 23	0,00	18,94	18,81	0,13	0,000	0,000	0,000	0,500	0,450	0,000	0,000
19.04.2024 23	0,00	18,64	18,49	0,15	0,000	0,000	0,000	0,500	0,450	0,000	0,000
Среднее	8,16	47,21	32,59	14,62	48,394	47,371	1,023	0,500	0,450	0,758	0,745
Итого	228,57				1355,037	1326,385	28,653			21,220	20,868

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
23.03.2024	38464,103	45433,104	421,415
20.04.2024	39819,141	46759,488	442,635

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru