

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: КАРАТ-307

Адрес: г. Туапсе, ул. Бондаренко, д. 6

Номер прибора: 09943016

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	17,95	17,56	0,39	0,000	0,000	0,000	1,43	1,45	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	17,34	17,06	0,28	0,000	0,000	0,000	1,44	1,46	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	18,45	18,45	0,00	0,000	0,000	0,000	1,46	1,48	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	18,17	17,92	0,25	0,000	0,000	0,000	1,44	1,46	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	17,97	17,73	0,23	0,000	0,000	0,000	1,60	1,60	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	17,34	17,18	0,16	0,000	0,000	0,000	1,44	1,46	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	34,60	29,88	4,72	108,776	108,688	0,088	2,66	2,85	0,898	0,899
17.11.2023 23	24,00	46,37	34,12	12,25	144,798	146,856	-2,058	3,44	3,67	1,151	1,209
18.11.2023 23	24,00	43,80	36,70	7,11	183,152	183,164	-0,012	4,96	5,25	1,298	1,298
19.11.2023 23	24,00	42,61	36,09	6,52	184,319	184,809	-0,489	5,24	5,53	1,197	1,200
20.11.2023 23	24,00	43,07	36,20	6,87	179,825	180,348	-0,523	5,29	5,57	1,229	1,232
21.11.2023 23	24,00	47,16	38,51	8,65	171,405	171,892	-0,487	5,28	5,53	1,488	1,492
22.11.2023 23	24,00	52,23	42,29	9,94	182,632	183,170	-0,538	5,31	5,60	1,812	1,818
Среднее	24,00	32,08	27,67	4,41	88,839	89,148	-0,309	3,15	3,30	0,698	0,704
Итого					1154,908	1158,928	-4,020			9,074	9,148

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
10.11.2023	56598,598	56807,312	594,536	596,952
22.11.2023	57753,506	57966,240	603,610	606,100

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11/2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru