

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: КАРАТ-307

Адрес: г. Туапсе, ул. Войкова, д. 1

Номер прибора: 05512216

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	26,51	27,78	-1,26	0,000	0,000	0,000	0,16	0,02	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	26,21	27,65	-1,45	0,000	0,000	0,000	0,16	0,03	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	26,50	27,82	-1,32	0,000	0,000	0,000	0,17	0,03	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	26,26	27,72	-1,47	0,000	0,000	0,000	0,16	0,03	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	26,52	28,17	-1,65	0,000	0,000	0,000	0,17	0,03	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	30,15	28,22	1,93	0,974	0,000	0,974	1,86	1,69	0,006	0,000
16.11.2023 23	24,00	27,06	28,11	-1,05	0,000	0,000	0,000	3,23	3,12	0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	26,57	27,79	-1,22	0,000	0,000	0,000	4,14	3,26	0,000	0,000
18.11.2023 23	24,00	38,44	30,58	7,86	0,148	0,000	0,148	6,81	4,08	0,003	0,000
19.11.2023 23	24,00	41,89	30,21	11,68	0,000	0,000	0,000	6,35	4,27	0,000	0,000
20.11.2023 23	24,00	44,21	32,58	11,62	27,864	26,623	1,241	6,20	4,34	0,319	0,306
21.11.2023 23	24,00	50,46	37,69	12,77	72,263	69,179	3,084	6,03	4,52	0,924	0,884
22.11.2023 23	24,00	50,81	37,92	12,89	58,174	56,582	1,592	5,60	4,44	0,835	0,802
Среднее	24,00	33,97	30,17	3,80	12,263	11,722	0,541	3,16	2,30	0,161	0,153
Итого					159,423	152,385	7,039			2,088	1,992

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
10.11.2023	24206,923	22586,050	339,884	316,165
22.11.2023	24366,347	22738,435	341,972	318,157

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11/2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru