

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 21.11.2023 по 21.12.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Войкова, д. 1

Тип прибора: КАРАТ-307
Номер прибора: 05512216

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Mтс, т	W, Гкал
21.11.2023 23	24,00	58,23	49,15	9,09	42,921	40,460	2,461	9,26	4,88	2,461	0,480
22.11.2023 23	24,00	60,64	50,98	9,66	40,316	37,820	2,496	9,13	4,80	2,496	0,475
23.11.2023 23	24,00	57,74	47,82	9,92	37,291	33,730	3,561	9,07	4,83	3,561	0,494
24.11.2023 23	24,00	56,25	46,45	9,80	35,994	33,560	2,434	9,08	4,84	2,434	0,434
25.11.2023 23	24,00	58,17	47,47	10,71	34,626	31,830	2,796	8,88	4,67	2,796	0,457
26.11.2023 23	24,00	55,53	45,86	9,67	35,671	31,240	4,431	8,81	4,60	4,431	0,482
27.11.2023 23	24,00	57,43	47,50	9,93	36,133	33,900	2,233	9,03	4,80	2,233	0,433
28.11.2023 23	24,00	60,84	49,82	11,03	37,062	33,470	3,592	9,09	4,86	3,592	0,538
29.11.2023 23	24,00	58,43	48,21	10,23	36,479	33,370	3,109	9,07	4,84	3,109	0,477
30.11.2023 23	24,00	57,25	47,44	9,81	36,268	33,460	2,808	9,08	4,85	2,808	0,453
01.12.2023 23	24,00	57,72	47,91	9,81	36,110	33,520	2,590	9,08	4,84	2,590	0,443
02.12.2023 23	24,00	58,07	48,28	9,79	36,384	33,290	3,094	9,10	4,87	3,094	0,467
03.12.2023 23	24,00	57,51	47,82	9,69	35,733	32,700	3,033	9,00	4,78	3,033	0,451
04.12.2023 23	24,00	56,48	47,24	9,25	36,339	33,220	3,119	9,06	4,83	3,119	0,444
05.12.2023 23	24,00	58,69	48,53	10,16	36,537	33,050	3,487	9,06	4,84	3,487	0,495
06.12.2023 23	24,00	58,48	48,34	10,13	36,382	33,140	3,242	9,06	4,83	3,242	0,482
07.12.2023 23	24,00	58,51	48,36	10,15	36,264	33,210	3,054	9,02	4,80	3,054	0,474
08.12.2023 23	24,00	58,21	48,14	10,07	35,948	33,270	2,678	9,02	4,79	2,678	0,455
09.12.2023 23	24,00	58,39	48,30	10,08	36,896	32,830	4,066	9,00	4,78	4,066	0,519
10.12.2023 23	24,00	56,78	47,30	9,48	35,836	32,850	2,986	8,85	4,62	2,986	0,441
11.12.2023 23	24,00	57,92	48,10	9,82	36,426	33,270	3,156	8,98	4,75	3,156	0,470
12.12.2023 23	24,00	57,72	48,05	9,67	36,565	33,220	3,345	9,00	4,77	3,345	0,469
13.12.2023 23	24,00	58,12	42,04	16,08	15,931	21,210	-5,279	8,88	4,79	-5,279	-0,035
14.12.2023 23	24,00	60,55	38,99	21,56	0,000	10,840	-10,840	8,60	4,65	-10,840	-0,318
15.12.2023 23	24,00	55,67	42,60	13,07	10,325	18,220	-7,895	8,13	4,11	-7,895	-0,159
16.12.2023 23	24,00	56,80	47,58	9,21	36,698	34,140	2,558	9,18	4,93	2,558	0,424
17.12.2023 23	24,00	56,01	46,45	9,56	38,240	33,460	4,780	9,07	4,82	4,780	0,512
18.12.2023 23	24,00	59,36	48,91	10,44	37,979	34,190	3,789	9,14	4,89	3,789	0,523
19.12.2023 23	24,00	58,52	48,23	10,29	38,017	34,310	3,707	8,96	4,71	3,707	0,521
20.12.2023 23	24,00	61,67	50,69	10,98	37,761	35,060	2,701	9,24	4,99	2,701	0,510
21.12.2023 23	24,00	61,78	50,94	10,84	37,583	35,240	2,343	9,26	5,01	2,343	0,488
Среднее	24,00	58,18	47,53	10,64	34,217	32,164	2,053	9,01	4,79	2,053	0,413
Итого	744,00				1060,715	997,079	63,636			63,636	12,800

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
21.11.2023	20947,610	19944,184	316,470
21.12.2023	21992,454	20931,022	348,160

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 3
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 21.11.2023 по 12.12.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Войкова, д. 1

Тип прибора: КАРАТ-307
Номер прибора: 05512216

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Мтс, т	W, Гкал
21.11.2023 23	24,00	58,23	49,15	9,09	42,921	40,460	2,461	9,26	4,88	2,461	0,480
22.11.2023 23	24,00	60,64	50,98	9,66	40,316	37,820	2,496	9,13	4,80	2,496	0,475
23.11.2023 23	24,00	57,74	47,82	9,92	37,291	33,730	3,561	9,07	4,83	3,561	0,494
24.11.2023 23	24,00	56,25	46,45	9,80	35,994	33,560	2,434	9,08	4,84	2,434	0,434
25.11.2023 23	24,00	58,17	47,47	10,71	34,626	31,830	2,796	8,88	4,67	2,796	0,457
26.11.2023 23	24,00	55,53	45,86	9,67	35,671	31,240	4,431	8,81	4,60	4,431	0,482
27.11.2023 23	24,00	57,43	47,50	9,93	36,133	33,900	2,233	9,03	4,80	2,233	0,433
28.11.2023 23	24,00	60,84	49,82	11,03	37,062	33,470	3,592	9,09	4,86	3,592	0,538
29.11.2023 23	24,00	58,43	48,21	10,23	36,479	33,370	3,109	9,07	4,84	3,109	0,477
30.11.2023 23	24,00	57,25	47,44	9,81	36,268	33,460	2,808	9,08	4,85	2,808	0,453
01.12.2023 23	24,00	57,72	47,91	9,81	36,110	33,520	2,590	9,08	4,84	2,590	0,443
02.12.2023 23	24,00	58,07	48,28	9,79	36,384	33,290	3,094	9,10	4,87	3,094	0,467
03.12.2023 23	24,00	57,51	47,82	9,69	35,733	32,700	3,033	9,00	4,78	3,033	0,451
04.12.2023 23	24,00	56,48	47,24	9,25	36,339	33,220	3,119	9,06	4,83	3,119	0,444
05.12.2023 23	24,00	58,69	48,53	10,16	36,537	33,050	3,487	9,06	4,84	3,487	0,495
06.12.2023 23	24,00	58,48	48,34	10,13	36,382	33,140	3,242	9,06	4,83	3,242	0,482
07.12.2023 23	24,00	58,51	48,36	10,15	36,264	33,210	3,054	9,02	4,80	3,054	0,474
08.12.2023 23	24,00	58,21	48,14	10,07	35,948	33,270	2,678	9,02	4,79	2,678	0,455
09.12.2023 23	24,00	58,39	48,30	10,08	36,896	32,830	4,066	9,00	4,78	4,066	0,519
10.12.2023 23	24,00	56,78	47,30	9,48	35,836	32,850	2,986	8,85	4,62	2,986	0,441
11.12.2023 23	24,00	57,92	48,10	9,82	36,426	33,270	3,156	8,98	4,75	3,156	0,470
12.12.2023 23	24,00	57,72	48,05	9,67	36,565	33,220	3,345	9,00	4,77	3,345	0,469
Среднее	24,00	57,95	48,05	9,91	36,736	33,655	3,081	9,03	4,79	3,081	0,470
Итого	528,00				808,181	740,410	67,771			67,771	10,334

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
21.11.2023	20947,610	19944,184	316,470
12.12.2023	21743,771	20676,984	338,151

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 3
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 16.12.2023 по 21.12.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Войкова, д. 1

Тип прибора: КАРАТ-307
Номер прибора: 05512216

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Mтс, т	W, Гкал
16.12.2023 23	24,00	56,80	47,58	9,21	36,698	34,140	2,558	9,18	4,93	2,558	0,424
17.12.2023 23	24,00	56,01	46,45	9,56	38,240	33,460	4,780	9,07	4,82	4,780	0,512
18.12.2023 23	24,00	59,36	48,91	10,44	37,979	34,190	3,789	9,14	4,89	3,789	0,523
19.12.2023 23	24,00	58,52	48,23	10,29	38,017	34,310	3,707	8,96	4,71	3,707	0,521
20.12.2023 23	24,00	61,67	50,69	10,98	37,761	35,060	2,701	9,24	4,99	2,701	0,510
21.12.2023 23	24,00	61,78	50,94	10,84	37,583	35,240	2,343	9,26	5,01	2,343	0,488
Среднее	24,00	59,02	48,80	10,22	37,713	34,400	3,313	9,14	4,89	3,313	0,496
Итого	144,00				226,278	206,400	19,878			19,878	2,977

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
16.12.2023			
21.12.2023			

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 3
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru