

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: ТСЖ "Ручеек"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Воровского, д. 8 корпус 2

Номер прибора: 1314699

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	19,73	19,26	0,00	0,000	0,000	0,000	6,128	5,619	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	18,90	18,54	0,00	0,000	0,000	0,000	6,128	5,619	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	19,51	19,25	0,00	0,000	0,000	0,000	6,128	5,619	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	19,59	19,26	0,00	0,000	0,000	0,000	6,128	5,619	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	19,40	19,08	0,00	0,000	0,000	0,000	6,128	5,619	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	19,18	18,81	0,00	0,000	0,000	0,000	6,128	5,619	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	19,28	19,00	0,00	0,000	0,000	0,000	6,128	5,619	0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	19,05	18,68	0,00	0,000	0,000	0,000	6,128	5,619	0,000	0,000
18.11.2023 23	24,00	18,73	18,40	0,00	0,000	0,000	0,000	6,128	5,619	0,000	0,000
19.11.2023 23	24,00	18,53	18,27	0,00	0,000	0,000	0,000	6,128	5,619	0,000	0,000
20.11.2023 23	24,00	24,31	20,60	13,19	5,570	4,800	0,769	6,128	5,619	0,082	0,063
21.11.2023 23	24,00	48,70	33,30	15,38	23,541	23,363	0,178	6,128	5,619	0,362	0,359
22.11.2023 23	24,00	51,60	35,61	15,99	24,620	24,464	0,156	6,128	5,619	0,393	0,391
Среднее	24,00	24,35	21,39	3,43	4,133	4,048	0,085	6,128	5,619	0,064	0,063
Итого	312,00				53,731	52,627	1,103			0,836	0,814

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
10.11.2023	-791,651	276,453
22.11.2023	-790,548	277,289

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru