

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 25.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Галины Петровой, д. 4

Номер прибора: 9459

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	0,00	24,00	16,22	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
11.11.2023 23	0,00	24,00	15,90	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
12.11.2023 23	0,00	24,00	16,26	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
13.11.2023 23	0,00	24,00	16,18	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
14.11.2023 23	0,00	24,00	16,03	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
15.11.2023 23	0,00	24,00	16,03	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
16.11.2023 23	0,00	24,00	16,00	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
17.11.2023 23	0,00	24,00	21,10	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
18.11.2023 23	0,00	24,00	46,10	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
19.11.2023 23	1,00	23,00	43,61	43,71	-0,10	2,380	2,870	-0,490	6,00	5,00	0,000	-0,000
20.11.2023 23	0,00	24,00	41,73	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
21.11.2023 23	0,00	24,00	41,22	-	-	-	-	-	6,00	5,00	-	-
22.11.2023 23	11,00	13,00	42,44	36,79	5,65	66,280	66,280	0,000	6,00	5,00	0,376	0,374
23.11.2023 23	24,00	0,00	42,97	38,43	4,54	144,040	144,040	0,000	6,00	5,00	0,655	0,654
24.11.2023 23	24,00	0,00	40,58	36,42	4,16	140,850	140,850	0,000	6,00	5,00	0,588	0,586
25.11.2023 23	24,00	0,00	42,73	38,22	4,51	138,600	138,600	0,000	6,00	5,00	0,628	0,625
Среднее	5,25	18,75	29,69	38,71	3,75	98,430	30,790	-0,031	6,00	5,00	0,140	0,140
Итого	84,00	300,00				492,150	492,640	-0,490			2,247	2,239

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
10.11.2023					
25.11.2023					

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru