

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Галины Петровой, д. 7

Номер прибора: 1310996

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	18,95	18,36	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	18,34	17,92	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	19,47	19,40	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	19,42	19,19	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	19,26	18,98	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	19,20	18,99	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	19,64	19,45	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	18,79	18,36	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
18.11.2023 23	24,00	31,56	27,59	9,05	54,360	54,809	-0,449	6,118	5,608	0,496	0,496
19.11.2023 23	24,00	49,00	41,29	7,71	132,839	134,501	-1,662	6,118	5,608	1,023	1,037
20.11.2023 23	24,00	46,18	38,67	7,49	117,012	118,522	-1,510	6,118	5,608	0,876	0,888
21.11.2023 23	24,00	45,51	36,89	8,58	98,691	99,951	-1,260	6,118	5,608	0,845	0,858
22.11.2023 23	24,00	47,37	38,19	9,16	98,546	99,790	-1,244	6,118	5,608	0,902	0,914
Среднее	24,00	28,67	25,64	3,23	38,573	39,044	-0,471	6,118	5,608	0,319	0,322
Итого	312,00				501,448	507,573	-6,124			4,142	4,192

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
10.11.2023	0,000	172,730
22.11.2023	0,000	176,872

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru