

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Галины Петровой, д. 11

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97552

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	18,20	17,87	0,33	0,005	0,011	-0,006	0,112	0,190	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	17,19	16,90	0,29	0,000	0,000	0,000	0,044	0,131	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	18,10	17,77	0,33	0,000	0,000	0,000	0,039	0,153	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	17,97	17,70	0,27	0,000	0,000	0,000	0,060	0,138	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	17,72	17,28	0,44	0,000	0,000	0,000	0,018	0,157	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	16,88	16,98	-0,10	0,115	1,502	-1,387	1,265	0,963	-0,000	-0,000
16.11.2023 23	24,00	36,85	32,88	3,96	91,803	91,447	0,356	3,980	2,618	0,357	0,362
17.11.2023 23	24,00	46,91	41,89	5,02	227,091	225,121	1,970	4,026	2,786	1,144	1,130
18.11.2023 23	24,00	50,48	44,33	6,15	245,482	243,111	2,371	3,832	3,157	1,509	1,494
19.11.2023 23	24,00	49,29	43,91	5,38	216,615	214,511	2,104	3,377	2,760	1,165	1,154
20.11.2023 23	24,00	46,68	41,47	5,21	189,332	187,313	2,019	3,277	2,773	0,986	0,976
21.11.2023 23	24,00	45,29	38,64	6,65	169,567	167,674	1,893	3,157	2,838	1,126	1,115
22.11.2023 23	24,00	47,63	40,30	7,33	173,894	172,095	1,799	3,177	2,883	1,272	1,261
Среднее	24,00	33,01	29,84	3,17	101,070	100,214	0,855	2,028	1,658	0,582	0,576
Итого	312,00				1313,904	1302,785	11,119			7,561	7,491

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
10.11.2023	32788,821	32477,994	287,791
22.11.2023	34102,725	33780,780	295,351

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru