

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Галины Петровой, д. 14

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96509

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	15,02	15,38	-0,36	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
11.11.2023 23	24,00	15,14	15,44	-0,30	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
12.11.2023 23	24,00	16,34	16,31	0,02	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	15,83	16,08	-0,25	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
14.11.2023 23	24,00	14,94	15,20	-0,26	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
15.11.2023 23	24,00	15,45	15,69	-0,24	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
16.11.2023 23	24,00	15,22	15,33	-0,12	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
17.11.2023 23	24,00	14,40	14,63	-0,23	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
18.11.2023 23	24,00	14,52	14,79	-0,27	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
19.11.2023 23	24,00	14,47	14,82	-0,35	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
20.11.2023 23	24,00	13,85	14,34	-0,49	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
21.11.2023 23	23,95	46,92	40,87	6,05	40,627	40,568	0,059	6,000	5,500	0,246	0,245
22.11.2023 23	24,00	46,22	41,46	4,76	173,962	174,520	-0,558	6,000	5,500	0,828	0,831
Среднее	24,00	19,87	19,26	0,61	16,507	16,545	-0,038	6,000	5,500	0,083	0,083
Итого	311,95				214,588	215,087	-0,499			1,074	1,077

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
10.11.2023	-	-	-
22.11.2023	64148,362	63872,900	381,553

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru