

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Галины Петровой, д. 14

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96509

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	49,79	44,37	5,43	226,271	0,000	226,271	6,000	5,500	1,175	0,000
24.03.2024 23	23,18	51,17	43,87	7,30	214,464	0,000	214,464	6,000	5,500	1,209	0,000
25.03.2024 23	24,00	48,54	44,10	4,44	167,049	0,000	167,049	6,000	5,500	0,829	0,000
26.03.2024 23	24,00	50,22	45,40	4,82	223,253	0,000	223,253	6,000	5,500	1,220	0,000
27.03.2024 23	24,00	49,42	46,10	3,32	225,718	0,000	225,718	6,000	5,500	1,187	0,000
28.03.2024 23	24,00	51,20	44,47	6,73	228,935	0,000	228,935	6,000	5,500	1,254	0,000
29.03.2024 23	24,00	48,09	43,81	4,27	177,554	0,000	177,554	6,000	5,500	0,843	0,000
30.03.2024 23	24,00	49,87	44,26	5,61	231,589	0,000	231,589	6,000	5,500	1,162	0,000
31.03.2024 23	24,00	49,73	43,49	6,24	226,609	0,000	226,609	6,000	5,500	1,152	0,000
01.04.2024 23	24,00	45,46	37,02	8,44	90,797	0,000	90,797	6,000	5,500	0,407	0,000
02.04.2024 23	24,00	44,32	24,30	20,02	61,043	0,000	61,043	6,000	5,500	0,258	0,000
03.04.2024 23	24,00	35,01	36,45	-1,44	17,250	0,000	17,250	6,000	5,500	0,019	-0,000
04.04.2024 23	24,00	40,90	39,23	1,67	218,367	0,000	218,367	6,000	5,500	0,763	0,000
05.04.2024 23	24,00	42,24	39,97	2,27	119,143	0,000	119,143	6,000	5,500	0,431	0,000
06.04.2024 23	24,00	45,11	40,52	4,59	105,420	0,000	105,420	6,000	5,500	0,487	0,000
07.04.2024 23	24,00	46,79	25,36	21,43	89,535	0,000	89,535	6,000	5,500	0,481	0,000
08.04.2024 23	24,00	40,30	39,85	0,45	29,071	0,000	29,071	6,000	5,500	0,072	0,000
09.04.2024 23	24,00	46,70	24,20	22,50	76,842	0,000	76,842	6,000	5,500	0,395	0,000
10.04.2024 23	24,00	44,45	45,04	-0,59	68,290	0,000	68,290	6,000	5,500	0,218	-0,000
11.04.2024 23	24,00	51,67	27,60	24,07	87,280	0,000	87,280	6,000	5,500	0,539	0,000
12.04.2024 23	24,00	42,21	39,52	2,69	100,142	0,000	100,142	6,000	5,500	0,344	0,000
13.04.2024 23	24,00	37,45	40,99	-3,54	100,355	0,000	100,355	6,000	5,500	0,244	-0,000
14.04.2024 23	24,00	49,72	20,18	29,54	75,037	0,000	75,037	6,000	5,500	0,401	0,000
15.04.2024 23	24,00	20,50	22,78	-2,29	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
16.04.2024 23	24,00	19,16	18,52	0,64	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	18,00	16,81	1,18	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
Среднее	23,97	43,00	36,09	6,92	121,539	0,000	121,539	6,000	5,500	0,580	0,000
Итого	623,18				3160,014	0,000	3160,014			15,090	0,000

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
23.03.2024	89520,344	85533,235	537,350
17.04.2024	92680,359	85533,235	552,440

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru