

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Горная, д. 8

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 2100047

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	26,36	25,65	0,71	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	25,74	25,25	0,49	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	25,96	25,15	0,81	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	26,00	25,09	0,91	0,000	0,000	0,000	3,855	3,763	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	26,34	25,25	1,09	0,000	0,000	0,000	2,682	2,733	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	25,49	24,84	0,65	0,020	0,000	0,020	2,274	2,264	-0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	36,34	41,93	-5,59	33,311	31,693	1,618	2,243	2,152	-0,292	-0,292
17.11.2023 23	24,00	43,77	46,23	-2,46	75,238	74,597	0,641	2,998	2,111	0,123	0,105
18.11.2023 23	24,00	51,79	36,19	15,60	89,757	89,341	0,417	5,853	2,458	1,344	1,334
19.11.2023 23	24,00	49,17	37,43	11,74	117,445	117,001	0,444	5,415	2,529	1,388	1,379
20.11.2023 23	24,00	48,13	36,99	11,14	114,971	113,510	1,462	5,262	2,651	1,279	1,262
21.11.2023 23	24,00	49,70	40,56	9,14	137,798	135,615	2,183	4,874	2,896	1,263	1,241
22.11.2023 23	24,00	51,81	40,06	11,75	125,303	124,085	1,218	5,323	3,324	1,482	1,465
Среднее	24,00	37,43	33,12	4,31	53,373	52,757	0,616	4,549	3,362	0,507	0,500
Итого	312,00				693,843	685,840	8,002			6,587	6,495

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
10.11.2023	634,528	347,069
22.11.2023	641,115	355,071

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru