

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Дёповская, д. 6

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1601872

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	22,98	13,59	13,93	-0,34	0,020	0,783	-0,763	2,172	2,039	-0,000	-0,002
11.11.2023 23	24,00	13,89	13,53	0,36	0,000	0,000	0,000	0,846	0,622	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	18,30	17,66	0,64	0,000	0,000	0,000	0,479	2,539	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	15,30	14,89	0,41	0,000	0,000	0,000	2,825	2,753	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	14,45	13,97	0,48	0,000	0,000	0,000	2,814	2,651	0,000	0,000
15.11.2023 23	23,23	30,92	28,59	2,33	52,226	53,929	-1,703	3,283	2,794	0,226	0,243
16.11.2023 23	24,00	47,23	41,42	5,81	66,492	68,156	-1,664	3,895	3,436	0,377	0,386
17.11.2023 23	24,00	54,70	44,31	10,39	59,500	60,690	-1,190	4,711	4,354	0,629	0,642
18.11.2023 23	24,00	55,03	44,03	11,00	60,354	61,773	-1,419	4,966	4,640	0,672	0,689
19.11.2023 23	24,00	52,10	41,53	10,57	57,965	59,532	-1,567	5,782	5,476	0,610	0,627
20.11.2023 23	24,00	53,95	40,81	13,14	53,264	54,513	-1,249	5,323	5,037	0,695	0,712
21.11.2023 23	24,00	58,21	41,88	16,33	48,988	50,009	-1,021	5,537	5,292	0,799	0,817
22.11.2023 23	24,00	50,68	37,65	13,03	46,429	47,448	-1,018	5,639	5,415	0,605	0,620
Среднее	23,86	36,80	30,32	6,47	34,249	35,141	-0,892	3,713	3,619	0,355	0,364
Итого	310,22				445,239	456,832	-11,594			4,614	4,735

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
10.11.2023	43940,785	46816,385	610,334
22.11.2023	44386,024	47273,218	614,948

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru