

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Дёповская, д. 6

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1601872

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	58,24	42,84	15,40	51,958	51,863	0,094	5,874	5,690	0,799	0,799
24.03.2024 23	24,00	55,70	41,40	14,30	51,925	51,774	0,151	5,792	5,608	0,741	0,740
25.03.2024 23	21,02	53,06	38,17	14,89	44,349	44,169	0,180	5,557	5,394	0,634	0,630
26.03.2024 23	23,98	59,93	43,65	16,28	53,374	53,129	0,246	5,884	5,700	0,867	0,864
27.03.2024 23	24,00	60,19	44,02	16,17	53,165	52,998	0,167	5,904	5,710	0,858	0,856
28.03.2024 23	24,00	53,75	40,93	12,82	54,124	53,996	0,128	5,863	5,670	0,692	0,692
29.03.2024 23	24,00	53,07	40,85	12,22	53,710	53,423	0,287	5,925	5,731	0,655	0,653
30.03.2024 23	24,00	47,49	37,80	9,69	53,800	53,386	0,414	5,914	5,721	0,520	0,517
31.03.2024 23	24,00	50,66	39,50	11,16	53,970	53,531	0,439	5,914	5,731	0,601	0,597
01.04.2024 23	13,95	44,57	33,07	11,50	32,567	31,489	1,078	5,221	5,078	0,399	0,390
02.04.2024 23	14,13	40,74	32,47	8,27	24,006	24,589	-0,583	4,997	4,874	0,290	0,297
03.04.2024 23	16,22	28,61	27,09	1,52	13,563	15,747	-2,184	4,691	4,599	0,147	0,177
04.04.2024 23	15,47	45,51	34,16	11,35	37,909	37,540	0,368	5,170	5,027	0,440	0,437
05.04.2024 23	22,15	48,35	38,57	9,78	55,334	55,485	-0,151	5,598	5,404	0,532	0,534
06.04.2024 23	16,35	44,38	33,96	10,42	41,247	41,336	-0,089	4,997	4,833	0,411	0,410
07.04.2024 23	12,12	40,13	30,51	9,62	24,919	23,814	1,105	4,680	4,558	0,279	0,269
08.04.2024 23	14,60	38,36	29,45	8,91	31,812	31,069	0,742	4,854	4,721	0,296	0,287
09.04.2024 23	14,05	39,79	30,35	9,44	22,294	21,409	0,885	4,436	4,313	0,259	0,248
10.04.2024 23	15,68	28,04	26,56	1,48	14,363	16,048	-1,685	4,140	4,028	0,134	0,149
11.04.2024 23	17,77	32,76	26,45	6,31	17,260	17,238	0,022	2,427	2,600	0,156	0,154
12.04.2024 23	24,00	18,61	19,20	-0,59	0,000	0,100	-0,100	2,825	2,702	0,000	-0,002
13.04.2024 23	24,00	17,32	18,03	-0,71	0,000	0,070	-0,070	2,774	2,692	0,000	-0,001
14.04.2024 23	24,00	17,76	17,50	0,26	0,000	0,010	-0,010	2,835	2,774	0,000	-0,000
15.04.2024 23	24,00	17,37	17,38	-0,01	0,000	0,020	-0,020	2,794	2,763	0,000	-0,000
16.04.2024 23	24,00	19,53	18,75	0,78	0,000	0,000	0,000	2,896	1,825	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	21,55	20,75	0,80	0,000	0,000	0,000	2,814	1,846	0,000	0,000
Среднее	20,36	39,83	31,67	8,16	30,217	30,163	0,054	4,645	4,446	0,374	0,373
Итого	529,48				785,650	784,233	1,416			9,711	9,698

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
23.03.2024	50197,995	53117,981	705,384
17.04.2024	50983,644	53902,215	715,095

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru