

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, пер. Железнодорожный, д. 13

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97743

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	17,49	17,54	-0,05	0,000	0,000	0,000	0,409	1,347	0,000	-0,000
11.11.2023 23	24,00	18,71	18,71	0,00	0,000	0,000	0,000	0,379	1,344	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	18,53	18,52	0,01	0,000	0,000	0,000	0,321	1,348	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	18,14	18,15	-0,01	0,000	0,000	0,000	0,391	1,348	0,000	-0,000
14.11.2023 23	24,00	16,93	16,98	-0,06	0,000	0,000	0,000	0,314	1,340	0,000	-0,000
15.11.2023 23	24,00	18,06	18,08	-0,01	0,000	0,000	0,000	0,399	1,348	0,000	-0,000
16.11.2023 23	24,00	16,90	16,90	0,01	0,000	0,000	0,000	0,322	1,345	0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	16,36	16,34	0,02	0,000	0,000	0,000	0,314	1,340	0,000	0,000
18.11.2023 23	24,00	41,62	26,49	15,13	4,856	4,848	0,008	0,364	2,666	0,073	0,073
19.11.2023 23	24,00	39,36	33,01	6,35	0,665	1,034	-0,369	0,367	0,339	0,004	0,007
20.11.2023 23	24,00	42,26	30,60	11,66	11,709	11,055	0,655	0,365	2,657	0,141	0,129
21.11.2023 23	24,00	54,15	42,12	12,02	36,350	35,912	0,438	0,368	2,900	0,434	0,432
22.11.2023 23	24,00	47,09	39,17	7,91	50,212	49,483	0,730	0,367	2,884	0,395	0,392
Среднее	24,00	28,12	24,05	4,08	7,984	7,872	0,113	0,360	1,708	0,081	0,079
Итого	312,00				103,793	102,330	1,463			1,047	1,032

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
10.11.2023	16514,685	16356,851	155,073
22.11.2023	16618,478	16459,182	156,121

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru