

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, площадь Ильича, д. 4

Номер прибора: 1415389

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	61,50	34,26	27,23	22,847	22,963	-0,116	5,996	5,496	0,621	0,625
24.03.2024 23	24,00	63,73	35,36	28,37	24,301	24,326	-0,025	5,996	5,496	0,688	0,690
25.03.2024 23	24,00	52,66	31,12	24,99	15,413	15,970	-0,557	5,996	5,496	0,387	0,399
26.03.2024 23	24,00	61,64	31,43	29,93	20,054	20,145	-0,091	5,996	5,496	0,599	0,603
27.03.2024 23	24,00	60,60	32,76	27,83	21,333	21,532	-0,199	5,996	5,496	0,593	0,599
28.03.2024 23	24,00	62,99	31,94	30,90	18,712	18,768	-0,056	5,996	5,496	0,578	0,580
29.03.2024 23	24,00	53,00	28,49	27,58	12,777	13,554	-0,777	5,996	5,496	0,356	0,374
30.03.2024 23	24,00	60,61	29,89	30,74	16,741	16,701	0,040	5,996	5,496	0,514	0,513
31.03.2024 23	24,00	62,32	31,60	30,71	18,259	18,235	0,024	5,996	5,496	0,560	0,560
01.04.2024 23	24,00	44,41	31,25	18,41	15,785	15,794	-0,009	5,996	5,496	0,291	0,291
02.04.2024 23	24,00	58,01	30,09	26,38	17,576	17,562	0,014	5,996	5,496	0,462	0,463
03.04.2024 23	24,00	62,12	27,42	34,18	12,633	12,667	-0,034	5,996	5,496	0,430	0,433
04.04.2024 23	24,00	52,98	27,76	24,01	14,919	14,899	0,020	5,996	5,496	0,357	0,358
05.04.2024 23	24,00	39,58	28,80	14,46	14,978	15,114	-0,136	5,996	5,496	0,217	0,219
06.04.2024 23	24,00	40,98	29,98	15,81	13,807	14,344	-0,537	5,996	5,496	0,221	0,227
07.04.2024 23	24,00	41,83	29,43	17,87	11,251	11,050	0,201	5,996	5,496	0,201	0,197
08.04.2024 23	23,67	23,13	23,64	0,93	7,672	10,303	-2,631	5,996	5,496	0,008	0,010
09.04.2024 23	24,00	38,43	27,97	19,37	8,363	10,786	-2,423	5,996	5,496	0,159	0,209
10.04.2024 23	24,00	28,19	24,58	22,15	4,170	11,579	-7,409	5,996	5,496	0,086	0,256
11.04.2024 23	24,00	60,19	26,34	33,40	12,392	12,453	-0,061	5,996	5,496	0,413	0,416
12.04.2024 23	23,83	44,13	27,56	25,80	10,146	10,125	0,021	5,996	5,496	0,261	0,261
13.04.2024 23	24,00	58,45	28,91	27,29	15,843	15,863	-0,020	5,996	5,496	0,431	0,433
14.04.2024 23	24,00	38,12	26,97	30,39	4,686	4,753	-0,068	5,996	5,496	0,142	0,144
15.04.2024 23	24,00	21,53	22,59	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
16.04.2024 23	24,00	20,77	21,52	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	21,13	21,38	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
Среднее	23,98	47,42	28,58	21,87	12,871	13,442	-0,570	5,996	5,496	0,330	0,341
Итого	623,50				334,657	349,488	-14,830			8,575	8,861

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
23.03.2024	17381,723	827,632
17.04.2024	17366,893	836,207

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru