

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.10.2023 по 20.11.2023

Потребитель: Филиал РГГМУ в г. Туапсе
Адрес: г. Туапсе, ул. Звездная, Общежитие

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 151366

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.10.2023	24,00	43,42	23,30	20,12	26,740	0,000	26,740	5,730	4,700	26,740	0,884
23.10.2023	24,00	42,48	23,81	18,67	21,720	0,000	21,720	4,620	4,180	21,720	0,698
24.10.2023	24,00	41,95	23,75	18,20	20,490	0,000	20,490	4,700	4,120	20,490	0,646
25.10.2023	24,00	41,24	23,75	17,49	21,930	0,000	21,930	4,700	3,920	21,930	0,679
26.10.2023	24,00	39,58	23,47	16,11	21,080	0,000	21,080	4,470	4,210	21,080	0,615
27.10.2023	24,00	41,00	23,43	17,57	20,830	0,000	20,830	4,710	4,100	20,830	0,639
28.10.2023	24,00	41,61	23,67	17,94	20,560	0,000	20,560	4,500	4,100	20,560	0,644
29.10.2023	24,00	43,04	23,97	19,07	21,180	0,000	21,180	4,590	4,100	21,180	0,690
30.10.2023	24,00	41,84	24,02	17,82	19,970	0,000	19,970	4,790	4,110	19,970	0,628
31.10.2023	24,00	42,85	24,37	18,48	19,600	0,000	19,600	4,780	4,200	19,600	0,637
01.11.2023	24,00	40,02	23,85	16,17	19,660	0,000	19,660	4,260	3,870	19,660	0,585
02.11.2023	24,00	41,64	23,91	17,73	20,790	0,000	20,790	4,310	3,760	20,790	0,652
03.11.2023	24,00	42,29	23,92	18,37	21,560	0,000	21,560	4,330	4,020	21,560	0,691
04.11.2023	24,00	44,91	24,27	20,64	18,720	0,000	18,720	4,560	4,170	18,720	0,648
05.11.2023	24,00	46,12	24,50	21,62	22,450	0,000	22,450	4,730	4,090	22,450	0,802
06.11.2023	24,00	44,33	24,38	19,95	22,150	0,000	22,150	4,910	4,530	22,150	0,755
07.11.2023	24,00	44,64	24,25	20,39	22,600	0,000	22,600	4,990	4,600	22,600	0,771
08.11.2023	24,00	45,34	24,36	20,98	19,720	0,000	19,720	5,340	4,710	19,720	0,689
09.11.2023	24,00	42,74	23,69	19,05	21,520	0,000	21,520	4,920	4,540	21,520	0,695
10.11.2023	24,00	43,43	23,69	19,74	23,840	0,000	23,840	5,100	4,590	23,840	0,789
11.11.2023	24,00	43,38	23,37	20,01	23,510	0,000	23,510	5,510	4,610	23,510	0,777
12.11.2023	24,00	45,51	23,32	22,19	25,530	0,000	25,530	5,510	4,680	25,530	0,898
13.11.2023	24,00	42,24	23,09	19,15	21,710	0,000	21,710	4,810	4,190	21,710	0,693
14.11.2023	24,00	42,79	22,93	19,86	22,240	0,000	22,240	4,480	4,090	22,240	0,722
15.11.2023	24,00	41,77	22,04	19,73	23,280	0,000	23,280	4,430	4,080	23,280	0,730
16.11.2023	24,00	43,79	21,88	21,91	20,810	0,000	20,810	4,860	3,990	20,810	0,693
17.11.2023	24,00	45,61	22,01	23,60	23,450	0,000	23,450	5,090	4,040	23,450	0,827
18.11.2023	24,00	45,81	22,05	23,76	20,750	0,000	20,750	4,730	4,090	20,750	0,737
19.11.2023	24,00	45,58	22,11	23,47	25,760	0,000	25,760	4,810	4,220	25,760	0,907
20.11.2023	24,00	45,59	22,14	23,45	26,310	0,000	26,310	5,840	4,730	26,310	0,925
Среднее	24,00	43,22	23,44	19,77	22,015	0,000	22,015	4,837	4,245	22,015	0,725
Итого	720,00				660,460	0,000	660,460			660,460	21,746

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru