

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.02.2024 по 21.03.2024

Потребитель: Филиал РГГМУ в г. Туапсе
Адрес: г. Туапсе, ул. Звездная, Общежитие

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 151366

Дата	Теплосистема 2 - ГВС								Итого по ТС2		
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	VГВС, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	VГВС, м³	W, Гкал
20.02.2024	24,00	46,36	31,38	14,98	21,120	0,000	21,120	4,680	4,100	21,120	0,758
21.02.2024	24,00	47,79	31,52	16,27	21,000	0,000	21,000	4,510	4,090	21,000	0,782
22.02.2024	24,00	46,79	31,42	15,37	19,470	0,000	19,470	5,030	4,100	19,470	0,707
23.02.2024	24,00	49,44	31,09	18,35	22,290	0,000	22,290	4,530	3,970	22,290	0,867
24.02.2024	24,00	47,96	31,41	16,55	21,260	0,000	21,260	5,100	4,100	21,260	0,797
25.02.2024	24,00	49,93	31,71	18,22	24,220	0,000	24,220	5,480	4,090	24,220	0,956
26.02.2024	24,00	48,55	31,85	16,70	21,580	0,000	21,580	5,150	4,100	21,580	0,820
27.02.2024	24,00	48,12	31,07	17,05	21,850	0,000	21,850	4,550	4,110	21,850	0,824
28.02.2024	24,00	48,08	31,12	16,96	21,450	0,000	21,450	5,260	4,110	21,450	0,808
29.02.2024	24,00	48,11	31,26	16,85	19,240	0,000	19,240	4,660	4,110	19,240	0,724
01.03.2024	24,00	46,09	31,30	14,79	17,140	0,000	17,140	4,550	4,120	17,140	0,610
02.03.2024	24,00	46,81	30,94	15,87	18,200	0,000	18,200	5,440	4,110	18,200	0,662
03.03.2024	24,00	48,50	31,20	17,30	24,290	0,000	24,290	5,280	4,080	24,290	0,923
04.03.2024	24,00	47,44	31,08	16,36	19,470	0,000	19,470	4,440	4,110	19,470	0,720
05.03.2024	24,00	47,72	30,81	16,91	18,930	0,000	18,930	4,550	4,100	18,930	0,705
06.03.2024	24,00	46,12	30,71	15,41	19,230	0,000	19,230	4,800	4,110	19,230	0,685
07.03.2024	24,00	47,17	31,09	16,08	22,430	0,000	22,430	4,470	4,090	22,430	0,823
08.03.2024	24,00	46,18	31,55	14,63	22,770	0,000	22,770	4,530	4,090	22,770	0,814
09.03.2024	24,00	46,90	31,14	15,76	21,670	0,000	21,670	4,440	4,090	21,670	0,787
10.03.2024	24,00	48,45	31,13	17,32	26,080	0,000	26,080	5,580	4,090	26,080	0,992
11.03.2024	24,00	47,89	30,16	17,73	24,030	0,000	24,030	4,530	4,090	24,030	0,900
12.03.2024	24,00	44,31	30,26	14,05	23,840	0,000	23,840	4,960	4,090	23,840	0,808
13.03.2024	24,00	34,52	27,92	6,60	8,090	0,000	8,090	2,880	2,190	8,090	0,211
14.03.2024	24,00	17,97	26,00	-8,03	2,530	0,000	2,530	1,320	1,110	2,530	0,046
15.03.2024	24,00	32,10	26,13	5,97	21,300	0,000	21,300	2,040	1,770	21,300	0,498
16.03.2024	24,00	31,95	27,81	4,14	30,520	0,000	30,520	4,080	2,930	30,520	0,674
17.03.2024	24,00	32,27	26,65	5,62	28,500	0,000	28,500	4,150	2,870	28,500	0,637
18.03.2024	24,00	34,43	28,22	6,21	32,940	0,000	32,940	4,370	4,070	32,940	0,797
19.03.2024	24,00	32,08	28,08	4,00	30,270	0,000	30,270	4,350	4,090	30,270	0,665
20.03.2024	24,00	30,86	27,98	2,88	24,090	0,000	24,090	4,290	4,080	24,090	0,502
21.03.2024	24,00	30,98	27,87	3,11	25,300	0,000	25,300	4,300	4,120	25,300	0,530
Среднее	24,00	42,64	30,06	12,58	21,777	0,000	21,777	4,461	3,783	21,777	0,711
Итого	744,00				675,100	0,000	675,100			675,100	22,032

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru